

聖籠町入札監視委員会

第17回定例会議審議概要

開催日及び場所	平成28年5月23日(月) 聖籠町役場2階第1会議室		
内 容	委員長あいさつ 発注工事状況 平成27年度下期審議事案の審議 その他		
委 員 (委員数5名) (出席数5名)	委員長	地濃	茂雄
	副委員長	小柳	正道
	委 員	吉井	美穂
	委 員	児玉	康夫
	委 員	渡邊	丈久
審議対象期間	平成27年10月1日～平成28年3月31日		
抽出案件	11件		
抽出案件の内訳	制限付き 一般競争入札	1件	山倉児童クラブ建設工事
	(総合評価方式)	0件	
	指名競争入札	8件	図書館案内看板設置工事 杉谷内甚兵衛橋線外1路線道路舗装工事 舗第1号 次第浜山辺川線道路舗装工事 交通安全啓発看板撤去・新設工事 舗第2号 三賀新発田線道路舗装工事 舗第3号 山大夫松庵線道路舗装工事 舗第4号 藤寄2号線道路舗装工事 亀塚地区雨水樹修繕
	(総合評価方式)	0件	
	随意契約	2件	網代浜山辺川線外1路線舗装補修工事 藤寄第3ポンプ場ポンプ取替工事
委員からの意見・質問、それに対する回答	意見・質問	回答	
	別紙のとおり	別紙のとおり	
委員会による意見の具申又は勧告の内容	指摘事項：特になし		

質 問 ・ 意 見	回 答
【制限付き一般競争入札】	
<p>山倉児童クラブ建設工事</p> <p>○建物の間取り等はどうなっていますか。</p> <p>○現在の児童数は何人ですか。</p> <p>○予定価格と入札書比較予定価格の違いは何ですか。</p> <p>○補助金の額はいくらですか。</p> <p>○工事の施工管理は誰が行っていますか。</p> <p>○施工管理において品質、安全、工期を管理するためには、専門の職員が管理することが必要ではないでしょうか。</p> <p>○施工管理の記録は残していますか。</p> <p>○障害のある児童も入所していますか。</p> <p>○亀代地区の児童も入所していますか。</p> <p>○工事の品質確保の面からも、可能であれば専門的な職員がいる組織で施工管理を行った方が良いのではないのでしょうか。</p>	<p>○大きい部屋の児童室が2部屋と他に事務室、休憩室、トイレがあります。</p> <p>○44名です。</p> <p>○予定価格が税込金額で、入札書比較予定価格が税抜金額です。</p> <p>○建物の基準額2500万円の2/3です。</p> <p>○基本的には工事発注課が行います。ただし、今回は建築工事で比較的工事費が大きいので、他課の建築関係職員が携わっています。</p> <p>○必要だと思います。比較的大きな工事は他課の職員が携わっていきます。</p> <p>○打合せ簿や承認図、立会の記録は残しています。</p> <p>○一部では特殊学級に通っている児童でも集団生活に支障がなければ入所できます。</p> <p>○各小学校区に児童クラブがありますので、それぞれの学区に入所しています。</p> <p>○わかりました。</p>
【指名競争入札】	
<p>図書館案内看板設置工事</p> <p>○既存の看板を入れ替えたのですか。</p> <p>○当初の計画が悪かったのではないですか。</p>	<p>○建設当初に設置した看板が見えづらいという意見があり、元の看板を図書館側に移設し、元々あった場所に新設しました。</p> <p>○樹木が邪魔になり看板が見えにくいなど、当初の計画が甘かった部分はあったかと思えます。</p> <p>なお、新設看板は図書館だけでなく「結いハート」等の同じ敷地内の施設についても案内できるように改善しました。</p>

<p>杉谷内基兵衛橋線外1路線道路舗装工事</p> <p>○道路幅はどのくらいですか。</p> <p>○病院の乗入れはありますか。</p> <p>○乗入れの工事費は病院が負担したのですか。</p>	<p>○2車線道路であり、ゴルフ練習場側で車道が8mと歩道が3m、プラント側では他に右左折車線があり車道14mです。</p> <p>○全部で3カ所あります。</p> <p>○いいえ、病院の負担はありません。</p>
<p>舗第1号 次第浜山辺川線道路舗装工事</p> <p>○舗装の厚さはどのように決めていますか。</p> <p>○舗装の厚さの確認はどのようにしていますか。</p> <p>○延長が長い場合は、どのように確認していますか。</p>	<p>○計画交通量を基に厚さを決めています。</p> <p>○舗装完了後にコア抜きを行って確認しています。</p> <p>○始点、終点など、その他一定間隔おきに確認しています。</p>
<p>交通安全啓発看板撤去・新設工事</p> <p>○交通安全看板に補助金はありますか。</p> <p>○どんな看板ですか。</p> <p>○構造は何ですか。</p> <p>○他に同じような看板はありますか。</p>	<p>○ありません。</p> <p>○写真のようなものです。(提示)</p> <p>○本体が鉄骨で基礎が鉄筋コンクリートです。</p> <p>○他に1カ所あります。</p>
<p>舗第2号 三賀新発田線道路舗装工事</p> <p>○新発田市まで歩道が接続されたのですか。</p> <p>○延長が長いのに工事費が安いのはなぜですか。</p>	<p>○そうです。</p> <p>○舗装の厚さによっても工事費が変わりますが、この工事は改良工事が含まれていません。舗装工事のみなので、比較すると工事費は安くなっています。</p>
<p>舗第3号 山大夫松庵線道路舗装工事</p> <p>○この道路は町道ですか。</p> <p>○延長の割に工事費が安いですね。</p>	<p>○町道です。</p> <p>○一番低い規格なので、工事費は安くなっています。</p>
<p>舗第4号 藤寄2号線道路舗装工事</p> <p>○この道路は大型車両の通行を想定していないのですか。</p>	<p>○通行量は少ないと考えています。</p>

<p>亀塚地区雨水樹修繕</p> <p>○もう少し具体的に工事内容を説明してください。</p> <p>○他にもこのような場所がありますか。</p>	<p>○亀塚地区移転の際に設置した排水管で、約 39 年経過しており雨水樹は全部で 3 カ所あります。</p> <p>亀塚地区の排水を海へ放流しています。</p> <p>東日本大震災の際に破損に気づき、平成 26 年度から修繕を行っています。</p> <p>○ありません。</p>
<p>【随意契約】</p>	
<p>網代浜山辺川線外 1 路線舗装補修工事</p> <p>○本体工事に最初から見込んで発注するべきなのではないですか。</p> <p>○現場確認が足りなかったのではないですか。</p> <p>○なるべく随意契約は減らすべきではないですか。</p> <p>○舗装工事を冬期間に発注するのは良くないのではないですか。</p>	<p>○本体工事では、交差点への擦り付けを見込んでいましたが、施工にともない調査した結果、現設計では擦り付けが困難なことから別発注工事としました。</p> <p>○ご指摘のとおり、最初から十分現場確認を行っていただければ本体工事に含めることができました。</p> <p>○わかりました。</p> <p>○気温が 5℃以下では舗装ができません。12 月に工事ができないこともあるので、春先も含めた工期設定をしています。</p>
<p>藤寄第 3 ポンプ場ポンプ取替工事</p> <p>○随意契約したメーカーのポンプを設置したから工期が短いのですか。</p> <p>○定期点検はどのくらいの間隔で行っていますか。</p>	<p>○在庫がありましたので納期がかかりませんでした。</p> <p>○5 年です。平成 28 年度からは行っていませんが、オイル交換は定期的に行っています。</p>
<p>【その他】</p>	
<p>次回定例会抽出委員指名について</p> <p>○第 18 回定例会は、平成 28 年度上期の案件を審議することとし、吉井委員を抽出委員として指名した。</p>	