

聖籠町入札監視委員会

第21回定期例会議審議概要

開催日及び場所		平成30年5月22日(火) 聖籠町役場2階第1会議室	
内 容		<b>委員長あいさつ</b> <b>発注工事状況</b> <b>平成29年度下期審議事案の審議</b> <b>その他</b>	
委 員 (委員数5名) (出席数5名)		委員長 地濃 茂雄 副委員長 小柳 正道 委 員 吉井 美穂 委 員 児玉 康夫 委 員 神田 礼輔	
審議対象期間		平成29年10月1日～平成30年3月31日	
抽 出 案 件		10件	
抽 出 案 件 の 内 訳	制限付き 一般競争入札	0件	
	(総合評価方式)	0件	
	指名競争入札	7件	蓬潟居浦山線道路舗装工事 桃山鷹山下線道路舗装工事 次第浜網代浜線道路舗装工事 聖籠中学校線外街路灯修繕工事(その2) 蓬潟二ツ山龍門線外2路線消雪パイプ設置工事 杉谷内処理分区公共樹設置工事(その13) 大夫処理分区公共樹設置工事(その7)
	(総合評価方式)	0件	
	随意契約	3件	さぶーん館源泉揚湯ポンプ交換等加工修繕 蓬潟居浦山線道路改良工事に伴う排水路工事 さぶーん館源泉井修繕
	委員からの意見・質問、それに対する回答	意見・質問	回答
		<b>別紙のとおり</b>	
委員会による意見の具申又は勧告の内容		指摘事項: <b>特になし</b>	

質問・意見	回答
【指名競争入札】  蓮潟居浦山線道路舗装工事  ○舗装工事全般的に落札率が低いですが、発注者側はどのように考えていますか。  ○落札率が低いのは、材料費の市場価格に変動があったからですか。	○近年、落札率が低い傾向にあります。積算内容は変わっていませんので、競争率が上がってきている結果と考えています。 ○県の積算システムで積算していますので、材料費に変動があった場合には反映される仕組みになっています。
桃山鷹山下線道路舗装工事  ○舗装の厚さはどのように決めていますか。  ○工事費内訳書は提出させているのですか。 ○検査は誰がするのですか。  ○落札金額が下がって、補助金を返還する場合もあるのですか。 ○過去の検査で不具合があったことはありますか。 ○季節によって施工精度に差が生じますか。	○交通量や地盤によって規格が決まっています。 ○提出させています。 ○通常、所管課長が行います。コア抜きをして舗装厚さを確認する等して検査しています。 ○落札金額が補助金を下回ってしまう場合は返還する必要があります。 ○ありません。  ○施工管理上の違いはありますが、施工精度に差は生じません。
次第浜綱代浜線道路舗装工事  ○不陸整正とは、どんな内容ですか。	○舗装をする前に路盤を平らにすることです。
聖籠中学校線外街路灯修繕工事（その2）  ○どのような修繕なのですか。 ○道路所管課で管理する外灯の総数はどのくらいですか。	○LED 灯具への交換と支柱の塗装修繕です。 ○106基です。
蓮潟ニツ山龍門線外2路線消雪パイプ設置工事  ○工事概要の舗装 6 m <sup>2</sup> はどの箇所ですか。 ○どうして、平成 30 年度に繰り越して工事しているのですか。 ○町内の消雪パイプ工事に順番がありますか。	○送水管の復旧箇所の舗装です。 ○本工事は交付金事業であり、その関係で発注が3月となりました。 ○計画に基づいて行っています。

○既成コンクリート製品を使っていますか。	○いいえ、全て現場打ちコンクリートです。
<p>杉谷内処理分区公共樹設置工事（その 13）</p> <p>○その 13 とはどのような番号のつけ方ですか。</p> <p>○工事は樹の設置だけですか。</p> <p>○管の材質は何ですか。</p> <p>○工事は天候に左右されずに工事できたのですか。</p> <p>○汚水樹の口径はいくつですか。</p> <p>○管の深さはいくつですか。</p>	<p>○町には 6 つの処理分区があり、その 1 つである杉谷内処理分区の 13 箇所目です。</p> <p>○本管からの引込み管工事 60m を含みます。</p> <p>○塩ビ管です。</p> <p>○はい。除雪路線でないことから、工期が短くできました。</p> <p>○200 mm です。</p> <p>○最上流の管上で 800 mm です。</p>
<p>大夫処理分区公共樹設置工事（その 7）</p> <p>○工事費の割合が高いのはどの工事種別ですか。</p> <p>○舗装の面積によって工事費が変わるのでですか。</p>	<p>○小口径マンホールの設置に 1 箇所あたり諸経費を入れて約 20 万円です。</p> <p>○はい。どの程度舗装を復旧するかで、工事費が変わってきます。</p>
【随意契約】	
<p>ざぶーん館源泉揚湯ポンプ交換等加工修繕</p> <p>○今年度実施している工事はどんな工事ですか。</p> <p>○暫定的な工事として行ったのですか。</p> <p>○ざぶーん館はいつ建設しましたか。</p> <p>○ポンプの耐用年数はどの程度ですか。</p> <p>○温泉用のポンプを設置しているのですか。</p> <p>○ポンプの機能低下で揚湯量が下がっているのですか。</p> <p>○ポンプは同等品を入れ替えたのですか。</p> <p>○ポンプの摩耗を考えれば仕様を上げた方が良かったのではないですか。</p>	<p>○今年度は新しく源泉の掘削工事を行っています。</p> <p>○暫定的ではありません。ポンプの寿命が 2、3 年と言われていますが、このポンプは設置から 4 年経過していました。また、揚湯量も通常の半分程度となっていました。</p> <p>○平成 9 年度です。</p> <p>○地盤に砂を含んでおり、摩耗が激しいことから 2、3 年となっています。</p> <p>○はい。</p> <p>○はい、通常は毎分 240ℓ の揚湯量が、平成 29 年度には毎分 100ℓ 程度に下がっています。</p> <p>○はい。</p> <p>○源泉の揚湯については、県の許可を得ていますので、その規格と同じポンプを予備として持っており、今回はその予備ポンプを交換しました。</p>

<p>○少しでも耐用年数の長いポンプを設置すべきではないのですか。</p> <p>○補助金は使っていないのですか。</p>	<p>○今年度の源泉掘削工事では、掘削後の揚湯試験を行ってからポンプの性能を決定しますので、その際に参考とします。</p> <p>○はい、使っていません。</p>
<p>蓮潟居浦山線道路改良工事に伴う排水路工事</p> <p>○関連する改良工事の発注はいつですか。</p> <p>○改良工事の発注段階で、一緒に発注することが出来なかったのですか。</p> <p>○諸経費の調整とはどういう内容ですか。</p>	<p>○7月です。</p> <p>○改良工事と排水路工事のどちらも補助事業ですが、県から別工事として発注すべきだと指導がありました。</p> <p>○2件の工事を1件の工事として諸経費を算出しています。</p>
<p>さぶーん館源泉井修繕</p> <p>○どのような修繕なのですか。</p>	<p>○ポンプ交換後に揚湯量について不具合が発生しました。その原因として、揚湯管の先端に砂が詰まっていることから管内の清掃を行いました。</p>
<p>【その他】</p>	
<p>全体を通して</p> <p>○佐渡市の入札で職員が関与した不正があり問題となっていますが、町では職員に対して、どのような指導をしているのですか。</p>	<p>○研修会を開催するようなことは行っていませんが、法令順守、公務員倫理の問題であり、発注部署において厳正に対応しています。</p>
<p>次回定例会抽出委員指名について</p> <p>○第22回定例会は、平成30年度上期の案件を審議することとし、吉井委員を抽出委員として指名した。</p>	