




位置図

履行場所	
------	---



令和8年度	区分	第1款	第1項	第2目	第11節
	収益的支出	水道事業費用	営業費用	配水及び給水費	委託料

高区・低区配水ポンプ保守点検業務委託（実施）設計書

業務委託番号	委託場所			
聖籠町上下水道配水場管理棟				

	実施・元		変更	
設計額	円		円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)		円 (円)	
業務・履行日数	委託期間 又は 完成期限	令和9年3月19日	日間(付与日数)	日間

実施  (元)	高区配水ポンプ点検	2台	変更
	低区配水ポンプ点検	4台	
設計概要	設計概要		要

仕様書による

聖籠町上下水道事業

仕 様 書

1 業務委託名  
高区・低区配水ポンプ保守点検業務委託

2 履行場所  
聖籠町上水道配水場管理棟

3 委託期間  
契約締結の日から令和9年3月19日まで

4 仕様内容  
配水ポンプ6台分（高区2台、低区4台）の点検を実施すること。

【点検項目】

- ①ポンプ保守メンテナンス
- ②モーター保守メンテナンス

③盤操作作業

項目	作業項目
① ポンプ保守メンテナンス	1 ポンプ点検 2 試運転調整 （振動確認、温度確認、異音確認、オイル漏れ確認、信号確認、水滴間隔調整） 3 グランドパッキン取替調整 4 ポンプ・モーター心出し確認 5 錆部ケレン・タッチアップ塗装 6 軸受けオイル補給 7 滴水検知器清掃・整備

② モーター保守メンテナンス	1 モーター点検 2 試運転調整 （動作確認、異音確認、温度確認、振動確認、カーボンブラシ摩擦調整※交換実施番号機のみ） 3 絶縁抵抗測定 4 運転振動確認 5 運転温度測定 6 タコジェネブラシ清掃、状況確認
③ 盤操作作業	1 ポンプの切替え（水圧の調整）

5 その他

本仕様に質疑が生じた事項、又は定めのない事項については、双方協議し定めるものとする。



内訳明細書

労務費

名 称	摘 要	実 施 元		設 計		変 更 設 計		備 考
		数	量 単 位	単 価	金 額	量 単 位	金 額	
ポンプ保守メンテナンス作業 (ポンプ6台分)								
ポンプ点検費	人× 日 設備機械工		人 工					県単価
試運転調整費	振動確認 温度確認 異音確認 オイル漏れ確認 信号確認 水滴間隔調整 グラブドパッキン取替調整 ポンプ、モーター芯出し確認 錆部ケレン、タッチアップ塗装 軸受オイル補給 満水検知器清掃及び整備	1	式					見積単価
モーター保守メンテナンス作業 (モーター6台分)								
メーカ派遣技術員費	人× 日		人 工					見積単価
試運転調整費	動作確認 異音確認 温度確認 振動確認 カーボンブラシ摩擦調整 絶縁抵抗測定 運転振動確認 運転温度測定 グリース清掃、状況確認 交換2台分(擦合せ調整含む)	1	式					見積単価
計								

内訳明細書

1 式当たり)  
第2号表

交換部品費

名	称	摘 要	実 施 元		設 計		変 更 設 計			備 考
			数 量	単 位	単 価	金 額	数 量	単 位	単 価	
グラインドパッキン		6本×6台 □12.5	36	本						見積単価
満水検知器用パッキン			6	枚						見積単価
オイル			1	缶						見積単価
消耗品雑材		廃オイル受、ウェス	1	式						見積単価
タコジェネカーボンブラシ		2台分(4個/1台)	8	個						見積単価

1式当たり

## 第3号表

[illegible]



