

聖籠町入札監視委員会

第36回定例会議審議概要

開催日及び場所	令和7年11月26日(水) 聖籠町役場2階第1会議室		
内 容	委員長あいさつ 発注工事状況 令和7年度上期審議事案の審議 その他		
委 員 (委員数5名) (出席数5名)	委員長	地濃 茂雄	
	副委員長	小柳 正道	
	委 員	稲田 陽子	
	委 員	高橋 美紀夫	
	委 員	田村 八四男	
審議対象期間	令和7年4月1日～令和7年9月31日		
抽 出 案 件	10件		
抽 出 案 件 の 内 訳	制限付き 一般競争入札	5件	次第浜人橋線消雪井戸設置工事 聖籠中学校 LAN 配線工事 開発6号線道路舗装補修工事 町内一円小規模舗装補修(単価契約) 藤寄 F-1 工区配水管布設替工事
	(総合評価方式)	0件	
	指名競争入札	4件	山倉小学校高圧受電設備更新工事 寺島網代浜線(寺島2-2工区)道路改良工事 藤寄 F-2 工区配水管布設替工事 第1杉谷内橋水管橋布設替工事
	(総合評価方式)	0件	
	随意契約	1件	ぎぶーン館源泉揚湯ポンプ入替修繕【緊急修繕】
委員からの意見・質問、それに対する回答	意見・質問	回答	
	別紙のとおり	別紙のとおり	
委員会による意見の具申又は勧告の内容	指摘事項：特になし		

質 問 ・ 意 見	回 答
<p>【制限付き一般競争入札】</p>	
<p><u>次第浜人橋線消雪井戸設置工事</u></p> <p>○設計は専門業者が行ったものか。その業者は入札に参加しているか。</p> <p>○工事の金額の内、ポンプや電気設備の値段はどのくらいか。</p> <p>○聖籠町では地下水使用に関しての影響はどのように考えているか。</p>	<p>○専門業者が設計を行い、その業者は入札に参加していない。</p> <p>○おおよそ2百万円位。</p> <p>○消雪パイプの井戸については適切に間隔を確保するようにしている。</p>
<p><u>聖籠中学校 LAN 配線工事</u></p> <p>○工事の概要の設計はどこが行ったのか。</p> <p>○落札業者の規模はどのようなものか。</p> <p>○中学校のLAN配線は前からあったものか。</p>	<p>○業者から参考見積を徴取し、それをたたき台として職員が内容を作成した後、第三者である業者により内容審査を行ったもの。</p> <p>○県内に本社を有し、県内の各種団体で施工実績があるとのこと。</p> <p>○平成29年に設置したものだが、規格が古く今の端末の規格に見合わないことから入替するもの。</p>
<p><u>開発6号線道路舗装補修工事</u></p> <p>○予定価格や制限価格は公表しているか。</p> <p>○舗装に関しては、いつも入札価格で差がつきにくい印象がある。</p>	<p>○契約後に公表している。</p> <p>○一般競争入札なので、希望する業者がそれぞれの価格で入札してくるものではあるが、差が付きにくいかもしれない。</p>
<p><u>町内一円小規模舗装補修（単価契約）</u></p> <p>○単価契約は今年度初めてか。合理的な方法とを感じる。</p> <p>○気温が低いと舗装できないと思うが、工期はどのようになるか。</p>	<p>○今年度が初めて。</p> <p>○冬期間は避けるよう配慮している。</p>
<p><u>藤寄 F-1 工区配水管布設替工事</u></p> <p>○WED管とはどのような管か。</p> <p>○聖籠町の上水道は古いものか。老朽化が心配である。</p>	<p>○パイプ・イン・パイプ工法によるもの。既存の鑄鉄管をさやにし、内部にポリエチレン管を設けるもの。掘削箇所を減らせるほか、可とう性がある。</p> <p>○概ね40年程度経過している。</p>

<p>【指名競争入札】</p>	
<p><u>山倉小学校高圧受電設備更新工事</u></p> <p>○指名競争入札の場合、指名業者以外は設計内容を閲覧することができるか。</p> <p>○建設工事等で設計内容を専門にチェックする部署を設けたり、第三者である業者に設計だけをお願いする等できないものか。</p> <p>○業者から参考見積の徴取に関する苦情があったか。</p>	<p>○指名業者だけが閲覧が可能な状況である。</p> <p>○対象の工事等の金額にもよると思うが、今後検討したい。</p> <p>○そのような苦情は受けていない。</p>
<p><u>寺島網代浜線（寺島 2-2 工区）道路改良工事</u></p> <p>○工事期間中、冬期間のう回路の除雪などの配慮はするか。</p> <p>○工事業者の人手不足等による工期遅れ等の影響は、聖籠町の工事において実感はあるか。</p>	<p>○冬期間は工事箇所を開放する予定。</p> <p>○人手不足が要因の工期遅れは発生していないが、施工班が足りず、現場作業の始まりが遅れることはある。</p>
<p>【随意契約】</p>	
<p><u>ざぶーン館源泉湯ポンプ入替修繕【緊急修繕】</u></p> <p>○泉質がポンプに影響があるものであることを勘案し、ポンプの予備機や予備系統を用意する考えはなかったのですか。</p> <p>○定期点検等により事前に状況を把握し、緊急修繕としないよう計画的な交換等は可能ですか。</p>	<p>○予備の系統を別に設けることは難しいが、予備機の確保等、別のやり方を検討したい。</p> <p>○そういったやり方も可能なので、よりよい方法を研究したい。</p>
<p>【その他】</p> <p>○委員会審議に用いる「発注工事一覧表」の備考欄にて、「補助」、「非補助」と記載されているが、単費のものは「非補助」と書かずに空欄にしてほしい。</p> <p>○第 37 回定例会は、令和 7 年度下期の案件を審議することとした。</p>	<p>○了解した。</p>