

別紙(1) 既存器具リスト

施設No.	施設名称	場所	既存器具	灯具 台数	点灯本 数	対象数 量	消費電 力(W)	点灯時 間/日	点灯日 数/年
1	図書館	空調機械室(1)	直管蛍光灯 Hf32形	2	2	2	38	6	250
1	図書館	衛生設備機械室	直管蛍光灯 Hf32形	3	3	3	38	6	250
1	図書館	電気室	直管蛍光灯 Hf32形	4	4	4	38	6	250
1	図書館	移動器書架作業室	直管蛍光灯 Hf32形	6	12	12	38	6	250
1	図書館	EPS(1)	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	38	6	250
1	図書館	倉庫(2)	直管蛍光灯 Hf32形	1	2	2	38	6	250
1	図書館	ゴミ置場	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	38	6	250
1	図書館	EPS(2)	直管蛍光灯 Hf32形	1	2	2	38	6	250
1	図書館	ボランティア室	直管蛍光灯 Hf32形	4	8	8	38	6	250
1	図書館	救護室兼委託業者控室	シーリングライト FCL30・40形 和風	1	1	1	77	6	250
1	図書館	職員休憩室	シーリングライト FCL30・40形 和風	1	1	1	77	6	250
1	図書館	更衣室(2)	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	38	6	250
1	図書館	更衣室(2)	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1	22	6	250
1	図書館	おやこトイレ	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1	22	6	250
1	図書館	倉庫(3)	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	38	6	250
1	図書館	給湯室(1)	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	38	6	250
1	図書館	給湯室(1)	ブラケット 棚下灯(壁用) FL20形	1	1	1	22	6	250
1	図書館	事務室壁周り	ベースライト(トラフW80) 1250 シームレス	18	18	18	42	6	250
1	図書館	事務室壁周り	ベースライト(トラフW80) 1000 シームレス	1	1	1	35	6	250
1	図書館	事務室	直管蛍光灯 Hf32形	18	36	36	38	6	250
1	図書館	空調機械室(2)	直管蛍光灯 Hf32形	2	2	2	38	6	250
1	図書館	一般開架閲覧スペース	ベースライト(トラフW80) 1000 シームレス	28	28	28	35	6	250
1	図書館	一般開架閲覧スペース	ベースライト(トラフW80) 1500 シームレス	24	24	24	48	6	250
1	図書館	一般開架閲覧スペース	ブラケット クリプトン球60W(調光)	15	15	15	54	6	250
1	図書館	だれでもトイレ	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1	22	6	250
1	図書館	倉庫(4)	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	38	6	250
1	図書館	トイレ壁周り	ベースライト(トラフW80) 1250 シームレス	11	11	11	42	6	250
1	図書館	空調機械室(4)	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	38	6	250
1	図書館	カフェスペース壁周り	ベースライト(トラフW80) 1250 シームレス	13	13	13	42	6	250
1	図書館	一般開架閲覧スペース	ベースライト(トラフW80) 1000 シームレス	50	50	50	35	6	250
1	図書館	一般開架閲覧スペース	ベースライト(トラフW80) 1500 シームレス	42	42	42	48	6	250
1	図書館	一般開架閲覧スペース	ブラケット クリプトン球60W(調光)	5	5	5	54	6	250
1	図書館	一般開架閲覧スペース	ブラケット クリプトン球60W(調光)	2	2	2	54	6	250
1	図書館	おはなし室	ベースライト(トラフW80) 1000 シームレス	8	8	8	35	6	250
1	図書館	おはなし室壁周り	ベースライト(トラフW80) 1250 シームレス	6	6	6	42	6	250
1	図書館	電気室壁周り	ベースライト(トラフW80) 1250 シームレス	14	14	14	42	6	250
1	図書館	移動図書車庫	直管蛍光灯 Hf32形	4	4	4	38	6	250
1	図書館	開架書庫	直管蛍光灯 Hf32形	21	21	21	38	6	250
1	図書館	準開架書庫	直管蛍光灯 Hf32形	3	3	3	38	6	250
1	図書館	空調機械室(3)	直管蛍光灯 Hf32形	2	2	2	38	6	250
1	図書館	開架書庫壁周り	ベースライト(トラフW80) 1250 シームレス	18	18	18	42	6	250
1	図書館	空調機械室(3)	直管蛍光灯 Hf32形	2	2	2	38	6	250
1	図書館	グループ学習コーナー	ブラケット 棚下灯(壁用) FL20形	1	1	1	22	6	250
1	図書館	グループ学習コーナー壁周り	ベースライト(トラフW80) 1250 シームレス	4	4	4	42	6	250
1	図書館	一般開架閲覧スペース	ベースライト(トラフW80) 1000 シームレス	87	87	87	35	6	250
1	図書館	一般開架閲覧スペース	ベースライト(トラフW80) 1500 シームレス	36	36	36	48	6	250
1	図書館	一般開架閲覧スペース	ブラケット クリプトン球60W(調光)	35	35	35	54	6	250
1	図書館	一般開架閲覧スペース	ブラケット クリプトン球60W(調光)	1	1	1	54	6	250
1	図書館	会議室壁周り	ベースライト(トラフW80) 1250 シームレス	18	18	18	42	6	250
1	図書館	倉庫(5)	直管蛍光灯 Hf32形	2	2	2	38	6	250
1	図書館	会議室	直管蛍光灯 Hf32形	30	30	30	38	6	250
1	図書館	給湯室(2)	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	38	6	250
1	図書館	給湯室(2)	ブラケット 棚下灯(壁用) FL20形	1	1	1	22	6	250
1	図書館	空調機械室(5)	直管蛍光灯 Hf32形	2	2	2	38	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター A室	直管蛍光灯 FL40形	12	24	24	47	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター B室	直管蛍光灯 FL40形	4	8	8	47	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター B室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	47	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター C室	直管蛍光灯 Hf32形	21	21	21	38	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター C室	直管蛍光灯 FL40形	24	24	24	47	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター C室	ダウンライト Φ150 FDL18	15	15	15	18	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター D室	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	47	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター D室	直管蛍光灯 Hf32形	18	18	18	38	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター D室	直管蛍光灯 FL40形	22	22	22	47	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター D室	ダウンライト Φ150 FDL18	8	8	8	18	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター D室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	47	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター E室	直管蛍光灯 FL40形	40	40	40	47	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター F室	ダウンライト Φ150 FDL27	2	2	2	34	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター G室	直管蛍光灯 Hf32形	12	12	12	38	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター G室	直管蛍光灯 FL40形	18	18	18	47	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター G室	ダウンライト Φ150 FDL18	16	16	16	18	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター H室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	47	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター H室	直管蛍光灯 FL40形	20	20	20	47	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター H室	ダウンライト Φ150 FDL27	1	1	1	34	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター I室	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1	22	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター I室	ブラケット 棚下灯(壁用) FL20形	1	1	1	22	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター J室	ダウンライト Φ150 FDL27	1	1	1	34	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター J室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	47	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター J室	直管蛍光灯 FL20形	2	2	2	22	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター J室	ダウンライト Φ150 FDL27	1	1	1	34	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター K室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	47	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター K室	直管蛍光灯 FL20形	2	2	2	22	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター K室	ダウンライト Φ150 FDL27	1	1	1	34	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター L室	直管蛍光灯 FL40形	12	24	24	47	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター L室	スクエアライト □450 埋込 FPL36×3	2	2	2	114	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター L室	直管蛍光灯 Hf32形	4	4	4	38	6	250

施設No.	施設名称	場所	既存器具	灯具 台数	点灯本 数	対象数 量	消費電 力(W)	点灯時 間/日	点灯日 数/年
2	保健センター・診療所	保健福祉センター M室	直管蛍光灯 FL40形	3	3	3	47	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター N室	直管蛍光灯 FL40形	4	8	8	47	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター N室	直管蛍光灯 Hf32形	16	16	16	38	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター N室	直管蛍光灯 FL40形	10	10	10	47	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター O室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	47	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター O室	直管蛍光灯 FL20形	4	4	4	22	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター O室	ダウンライト Φ150 FDL27	2	2	2	34	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター O室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	47	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター P室	ブラケット FL20 防雨型	3	3	3	22	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター P室	ブラケット FL20 防雨型	1	1	1	22	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター Q室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	47	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター R室	直管蛍光灯 FL40形	4	8	8	47	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター S室	直管蛍光灯 FL40形	6	12	12	47	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター T室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	47	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター T室	ダウンライト Φ150 FDL18	1	1	1	18	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター U室	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	47	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター V室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	47	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター W室	スクエアライト □450 埋込 FPL36×3	2	2	2	114	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター W室	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	47	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター X室	ダウンライト Φ150 FDL27	1	1	1	34	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター X室	直管蛍光灯 FL20形	2	2	2	22	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター Y室	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30・32	2	2	2	68	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター Y室	直管蛍光灯 FL20形	2	2	2	22	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター Z室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	47	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター Z室	直管蛍光灯 FL40形	27	54	54	47	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター Z室	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	47	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター Z室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	47	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター い室	直管蛍光灯 FL40形	6	12	12	47	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター い室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	47	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター ろ室	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1	22	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター ろ室	ダウンライト Φ150 FDL27	1	1	1	34	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター ろ室	直管蛍光灯 FL40形	6	12	12	47	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター ろ室	ダウンライト Φ150 FDL27	1	1	1	34	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター は室	直管蛍光灯 FL40形	4	4	4	47	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター に室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	47	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター に室	ブラケット 棚下灯(壁用) FL20形	1	1	1	22	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター ほ室	直管蛍光灯 FL40形	5	10	10	47	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター へ室	直管蛍光灯 FL40形	21	21	21	47	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター へ室	直管蛍光灯 Hf32形	26	26	26	38	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター へ室	直管蛍光灯 FL40形	6	12	12	47	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター へ室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	47	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター と室	直管蛍光灯 FL40形	4	8	8	47	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター ち室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	47	6	250
2	保健センター・診療所	保健福祉センター 非常灯 廊下	非常灯 ミニLED型23wΦ150	3	3	3	1.5	0	0
2	保健センター・診療所	保健福祉センター 非常灯 H室	非常灯 IL20wΦ150	2	2	2	1.5	0	0
2	保健センター・診療所	保健福祉センター 非常灯 L室	非常灯 ミニLED型23wΦ150	1	1	1	1.5	0	0
2	保健センター・診療所	保健福祉センター 非常灯 L室	非常灯 IL20wΦ150	2	2	2	1.5	0	0
2	保健センター・診療所	保健福祉センター 非常灯 へ室	非常灯 IL20wΦ150	3	3	3	1.5	0	0
2	保健センター・診療所	保健福祉センター 非常灯 P室	非常灯 ミニLED型23wΦ150	2	2	2	1.5	0	0
2	保健センター・診療所	保健福祉センター 非常灯 W室	非常灯 IL20wΦ150	1	1	1	1.5	0	0
2	保健センター・診療所	保健福祉センター 非常灯 X室	非常灯 IL20wΦ150	1	1	1	1.5	0	0
2	保健センター・診療所	保健福祉センター 非常灯 Z室	非常灯 IL20wΦ150	2	2	2	1.5	0	0
2	保健センター・診療所	診療所 A室	直管蛍光灯 FL40形	3	3	3	47	6	250
2	保健センター・診療所	診療所 B室	直管蛍光灯 Hf32形	4	8	8	38	6	250
2	保健センター・診療所	診療所 B室	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	47	6	250
2	保健センター・診療所	診療所 B室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	47	6	250
2	保健センター・診療所	診療所 C室	直管蛍光灯 Hf32形	9	18	18	38	6	250
2	保健センター・診療所	診療所 C室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	47	6	250
2	保健センター・診療所	診療所 D室	直管蛍光灯 FL40形	4	8	8	47	6	250
2	保健センター・診療所	診療所 E室	スクエアライト □620 埋込 FL20×4	2	2	2	88	6	250
2	保健センター・診療所	診療所 F室	直管蛍光灯 FL40形	16	16	16	47	6	250
2	保健センター・診療所	診療所 F室	直管蛍光灯 FL40形	6	6	6	47	6	250
2	保健センター・診療所	診療所 G室	直管蛍光灯 FL40形	3	3	3	47	6	250
2	保健センター・診療所	診療所 G室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	47	6	250
2	保健センター・診療所	診療所 G室	ダウンライト Φ150 FDL27	4	4	4	34	6	250
2	保健センター・診療所	診療所 G室	ブラケット 棚下灯(壁用) FL20形	1	1	1	22	6	250
2	保健センター・診療所	診療所 H室	直管蛍光灯 Hf32形	20	40	40	38	6	250
2	保健センター・診療所	診療所 I室	ダウンライト Φ150 FDL27	6	6	6	34	6	250
2	保健センター・診療所	診療所 J室	直管蛍光灯 FL40形	4	8	8	47	6	250
2	保健センター・診療所	診療所 K室	直管蛍光灯 FL40形	9	9	9	47	6	250
2	保健センター・診療所	診療所 L室	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	47	6	250
2	保健センター・診療所	診療所 L室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	47	6	250
2	保健センター・診療所	診療所 M室	直管蛍光灯 FL40形	6	12	12	47	6	250
2	保健センター・診療所	診療所 N室	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	47	6	250
2	保健センター・診療所	診療所 O室	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	47	6	250
2	保健センター・診療所	診療所 P室	直管蛍光灯 FL40形	7	7	7	47	6	250
2	保健センター・診療所	診療所 R室	スクエアライト □620 埋込 FL20×4	2	2	2	88	6	250
2	保健センター・診療所	診療所 S室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	47	6	250
2	保健センター・診療所	診療所 T室	直管蛍光灯 FL40形	4	4	4	47	6	250
2	保健センター・診療所	診療所 U室	ブラケット 棚下灯(壁用) FL20形	1	1	1	22	6	250
2	保健センター・診療所	診療所 U室	ダウンライト Φ150 FDL27	3	3	3	34	6	250
2	保健センター・診療所	診療所 V室	ダウンライト Φ150 FDL27	2	2	2	34	6	250
2	保健センター・診療所	診療所 V室	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	47	6	250
2	保健センター・診療所	診療所 W室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	47	6	250
2	保健センター・診療所	診療所 X室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	47	6	250
2	保健センター・診療所	診療所 Y室	直管蛍光灯 FL40形	6	12	12	47	6	250
2	保健センター・診療所	診療所 Y室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	47	6	250

施設No.	施設名称	場所	既存器具	灯具 台数	点灯本 数	対象数 量	消費電 力(W)	点灯時 間/日	点灯日 数/年
2	保健センター・診療所	診療所 Z室	ダウンライト Φ150 FDL27	1	1	1	34	6	250
2	保健センター・診療所	診療所 Z室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	47	6	250
2	保健センター・診療所	診療所 Z室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	47	6	250
2	保健センター・診療所	診療所 い室	直管蛍光灯 FL40形	8	8	8	47	6	250
2	保健センター・診療所	診療所 い室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	47	6	250
3	亀代小学校	1階 職員玄関	直管蛍光灯 FL20形	1	3	12	12	10	260
3	亀代小学校	1階生徒玄関	直管蛍光灯FL40形	10	10	10	44	8	260
3	亀代小学校	1階地域交流ルーム	直管蛍光灯FL40形	5	10	10	44	8	260
3	亀代小学校	1階支援1組	直管蛍光灯FL40形	16	16	16	44	8	210
3	亀代小学校	1階支援1組	直管蛍光灯FL40形角度可変	2	2	2	44	8	210
3	亀代小学校	1階1-1教室	直管蛍光灯FL40形	12	24	24	44	8	210
3	亀代小学校	1階1-1教室	直管蛍光灯FL40形角度可変	2	2	2	44	8	210
3	亀代小学校	1階1-2教室	直管蛍光灯FL40形	12	24	24	44	8	210
3	亀代小学校	1階1-2教室	直管蛍光灯FL40形角度可変	2	2	2	44	8	210
3	亀代小学校	1階 2-1教室	直管蛍光灯FL40形	12	24	24	44	8	210
3	亀代小学校	1階 2-1教室	直管蛍光灯FL40形角度可変	2	2	2	44	8	210
3	亀代小学校	1階2-2教室	直管蛍光灯FL40形	12	24	24	44	8	210
3	亀代小学校	1階2-2教室	直管蛍光灯FL40形角度可変	2	2	2	44	8	210
3	亀代小学校	1階配膳室	直管蛍光灯FL40形	6	12	12	44	3	210
3	亀代小学校	1階用務員室	シーリングライト FCL30・32形 和風ペンダント	1	2	2	68	10	260
3	亀代小学校	1階食堂倉庫	直管蛍光灯FL20形	1	1	1	22	1	150
3	亀代小学校	1階保健室	直管蛍光灯FL40形	6	12	12	44	8	260
3	亀代小学校	1階保健室	直管蛍光灯FL40形	8	8	8	44	8	260
3	亀代小学校	1階校長室	直管蛍光灯FL40形	3	18	18	44	10	260
3	亀代小学校	1階校長室	直管蛍光灯FL15形	1	1	1	17	10	260
3	亀代小学校	1階更衣室	シーリングライト FCL30・32形 和風ペンダント	1	2	2	68	3	260
3	亀代小学校	1階教務室	直管蛍光灯FL40形	24	48	48	44	10	260
3	亀代小学校	1階教務室	直管蛍光灯FL40形	6	6	6	44	10	260
3	亀代小学校	1階用務員室	直管蛍光灯FL40形	2	2	2	44	10	260
3	亀代小学校	2階家庭科準備室	シーリングライト FCL30・32形 和風ペンダント	1	2	2	68	6	150
3	亀代小学校	1階更衣室	直管蛍光灯FL20形	2	4	4	22	3	260
3	亀代小学校	1階更衣室	直管蛍光灯FL40形	2	2	2	44	3	260
3	亀代小学校	2階集会室	ダウンライトΦ15060W相当	6	6	6	54	8	210
3	亀代小学校	1階ゴミ搬出口	直管蛍光灯FL40形	1	1	1	44	1	260
3	亀代小学校	1階廊下	直管蛍光灯FL20形	30	60	60	22	8	260
3	亀代小学校	1階廊下	直管蛍光灯FL20形	7	7	7	22	8	260
3	亀代小学校	1階消火ポンプ室	ブラケット 白熱電球60形	1	1	1	54	1	100
3	亀代小学校	1階西階段室横	直管蛍光灯FL20形	1	1	1	22	8	260
3	亀代小学校	1階中央階段横倉庫	直管蛍光灯FL40形	4	4	4	44	1	150
3	亀代小学校	1階北階段	直管蛍光灯FL40形	1	2	2	44	8	260
3	亀代小学校	1階北階段	直管蛍光灯FL40形	4	8	8	44	8	260
3	亀代小学校	1階北階段	直管蛍光灯FL40形	2	2	2	44	8	260
3	亀代小学校	1階中央階段	直管蛍光灯FL40形	6	12	12	44	8	260
3	亀代小学校	1階南階段	直管蛍光灯FL40形	5	10	10	44	8	260
3	亀代小学校	1階西階段	直管蛍光灯FL40形	3	6	6	44	8	260
3	亀代小学校	2階支援3組	直管蛍光灯FL40形	12	24	24	44	8	210
3	亀代小学校	2階支援3組	直管蛍光灯FL40形角度可変	2	2	2	44	8	210
3	亀代小学校	2階3-1教室	直管蛍光灯FL40形	12	24	24	44	8	210
3	亀代小学校	2階3-1教室	直管蛍光灯FL40形角度可変	2	2	2	44	8	210
3	亀代小学校	2階3-2教室	直管蛍光灯FL40形	12	24	24	44	8	210
3	亀代小学校	2階 3-2教室	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44	8	210
3	亀代小学校	2階4-1教室	直管蛍光灯FL40形	12	24	24	44	8	210
3	亀代小学校	2階4-1教室	直管蛍光灯FL40形角度可変	2	2	2	44	8	210
3	亀代小学校	2階4-2教室	直管蛍光灯FL40形	12	24	24	44	8	210
3	亀代小学校	2階4-2教室	直管蛍光灯FL40形角度可変	2	2	2	44	8	210
3	亀代小学校	2階廊下	直管蛍光灯FL20形	17	34	34	22	8	260
3	亀代小学校	2階廊下	直管蛍光灯FL20形	7	7	7	22	8	260
3	亀代小学校	2階教材倉庫	直管蛍光灯FL40形	1	1	1	44	1	150
3	亀代小学校	2階支援4組	直管蛍光灯FL40形	12	24	24	44	8	210
3	亀代小学校	2階支援4組	直管蛍光灯FL40形角度可変	2	2	2	44	8	210
3	亀代小学校	2階亀っ子ルーム1	ダウンライトΦ150100W相当 電球色	11	11	11	90	8	210
3	亀代小学校	2階亀っ子ルーム1	直管蛍光灯FL40形	8	16	16	44	8	210
3	亀代小学校	2階亀っ子ルーム2	直管蛍光灯FL20形	2	8	8	22	8	210
3	亀代小学校	2階亀っ子ルーム2	直管蛍光灯FL40形	2	4	4	44	8	210
3	亀代小学校	2階集会室	直管蛍光灯FL40形	18	18	18	44	8	210
3	亀代小学校	1階校長室	ブラケットビーム150W相当 電球色	10	10	10	150	10	260
3	亀代小学校	2階図書室	直管蛍光灯FL40形	24	48	48	44	8	260
3	亀代小学校	2階理科室	直管蛍光灯FL40形	18	18	18	44	6	150
3	亀代小学校	2階理科室	直管蛍光灯FL40形角度可変	2	2	2	44	6	150
3	亀代小学校	2階理科準備室	直管蛍光灯FL40形	3	6	6	44	6	150
3	亀代小学校	2階家庭科室	直管蛍光灯FL40形	18	18	18	44	6	150
3	亀代小学校	2階家庭科室	直管蛍光灯FL40形角度可変	2	2	2	44	6	150
3	亀代小学校	2階家庭科準備室	直管蛍光灯FL40形	2	4	4	44	6	150
3	亀代小学校	1階食堂	HIDランプ〈高天井〉水銀灯(HF)250形	54	54	54	275	3	210
3	亀代小学校	3階コンピューター室	直管蛍光灯FL40形	18	36	36	44	6	150
3	亀代小学校	3階コンピューター準備室	直管蛍光灯FL40形	2	4	4	44	6	150
3	亀代小学校	3階音楽室	直管蛍光灯FL40形	20	20	20	44	6	150
3	亀代小学校	3階音楽室	直管蛍光灯FL40形	2	4	4	44	6	150
3	亀代小学校	3階図工室	直管蛍光灯FL40形	15	15	15	44	6	150
3	亀代小学校	3階図工室	直管蛍光灯FL40形角度可変	2	2	2	44	6	150
3	亀代小学校	3階図工準備室	直管蛍光灯FL40形	4	8	8	44	6	150
3	亀代小学校	3階教材倉庫	直管蛍光灯FL40形	1	1	1	44	1	150
3	亀代小学校	3階支援2組	直管蛍光灯FL40形	12	12	12	44	8	210
3	亀代小学校	3階支援2組	直管蛍光灯FL40形角度可変	2	2	2	44	8	210
3	亀代小学校	3階5-1教室	直管蛍光灯FL40形	12	12	12	44	8	210
3	亀代小学校	3階5-1教室	直管蛍光灯FL40形角度可変	2	2	2	44	8	210
3	亀代小学校	3階5-2教室	直管蛍光灯FL40形	12	12	12	44	8	210

施設No.	施設名称	場所	既存器具	灯具台数	点灯本数	対象数量	消費電力(W)	点灯時間/日	点灯日数/年
3	亀代小学校	3階5-2教室	直管蛍光灯FL40形角度可変	2	2	2	44	8	210
3	亀代小学校	3階6-1教室	直管蛍光灯FL40形	12	12	12	44	8	210
3	亀代小学校	3階6-1教室	直管蛍光灯FL40形角度可変	2	2	2	44	8	210
3	亀代小学校	3階6-2教室	直管蛍光灯FL40形	12	12	12	44	8	210
3	亀代小学校	3階6-2教室	直管蛍光灯FL40形角度可変	2	2	2	44	8	210
3	亀代小学校	3階廊下	直管蛍光灯FL20形	17	34	34	22	8	260
3	亀代小学校	体育館階玄関	直管蛍光灯FL20形	1	4	4	22	5	300
3	亀代小学校	体育館階ステージ控室	直管蛍光灯FL40形	7	7	7	44	1	300
3	亀代小学校	体育館階ステージ	直管蛍光灯FL20形	1	2	2	22	1	300
3	亀代小学校	体育館階ステージ放送室	直管蛍光灯FL40形	1	2	2	44	1	300
3	亀代小学校	体育館階用具室	直管蛍光灯FL40形	8	8	8	44	300	300
3	亀代小学校	体育館階女子更衣室	直管蛍光灯FL40形	4	4	4	44	300	300
3	亀代小学校	体育館階	誘導灯B級BH型(20A型)片面40Wタイプ	2	2	2	44	365	365
3	亀代小学校	体育館階	誘導灯B級BL型(20B型)片面	1	1	1	22	365	365
3	亀代小学校	プール階 男子更衣室	直管蛍光灯FL40形	1	1	1	44	60	60
3	亀代小学校	プール階男子トイレ	直管蛍光灯FL40形	1	1	1	44	60	60
3	亀代小学校	プール階女子更衣室	直管蛍光灯FL40形	1	1	1	44	60	60
3	亀代小学校	プール階 女子トイレ	直管蛍光灯FL40形	1	1	1	44	60	60
3	亀代小学校	プール階倉庫	直管蛍光灯FL40形	1	1	1	44	60	60
3	亀代小学校	プール階機械室	直管蛍光灯FL40形	1	1	1	44	60	60
3	亀代小学校	プール階軒下	ダウンライトφ150 100W相当	4	4	4	90	260	260
3	亀代小学校	体育館屋外階外壁	HIDランプ(投光器)ハロゲン150W	2	2	2	150	260	260
4	蓮野小学校	1階ステージ	直管蛍光灯FL40形	8	16	16	44	5	260
4	蓮野小学校	1階食堂	直管蛍光灯FL40形	56	56	56	44	5	260
4	蓮野小学校	1階配膳室	直管蛍光灯FL40形	2	4	4	44	3	260
4	蓮野小学校	1階雨具置場	直管蛍光灯FL40形	5	5	5	44	5	200
4	蓮野小学校	1階昇降口	直管蛍光灯FL40形	7	7	7	44	8	260
4	蓮野小学校	1階ホール	直管蛍光灯FL40形	5	15	15	44	8	260
4	蓮野小学校	1階特殊学級	直管蛍光灯FL40形	6	12	12	44	8	210
4	蓮野小学校	1階特殊学級	直管蛍光灯FL40形角度可変	1	1	1	44	8	210
4	蓮野小学校	1階教材室	直管蛍光灯FL40形	3	6	6	44	2	210
4	蓮野小学校	1階購買室	直管蛍光灯FL40形	3	3	3	44	2	210
4	蓮野小学校	1階A階段室	直管蛍光灯FL20形	1	2	2	22	8	260
4	蓮野小学校	1階教室4室	直管蛍光灯FL40形	32	64	64	44	8	210
4	蓮野小学校	1階教室4室	直管蛍光灯FL40形角度可変	8	8	8	44	8	210
4	蓮野小学校	1階B階段室	直管蛍光灯FL40形	1	1	1	44	8	260
4	蓮野小学校	1階ポンプ室	直管蛍光灯FL40形	1	1	1	44	1	100
4	蓮野小学校	1階放送室	直管蛍光灯FL40形	3	6	6	44	1	210
4	蓮野小学校	1階放送室	直管蛍光灯FL20形	2	4	4	22	1	210
4	蓮野小学校	1階スタジオ	直管蛍光灯FL40形	8	24	24	44	1	210
4	蓮野小学校	1階会議室	直管蛍光灯FL40形	18	18	18	44	3	260
4	蓮野小学校	1階職員玄関	直管蛍光灯FL20形	2	2	2	22	10	260
4	蓮野小学校	1階ホール	直管蛍光灯FL20形	2	4	4	22	10	260
4	蓮野小学校	1階職員男子便所・更衣室	直管蛍光灯FL20形	1	1	1	22	3	260
4	蓮野小学校	1階職員男子便所・更衣室	直管蛍光灯FL40形	2	2	2	44	3	260
4	蓮野小学校	1階 職員女子便所・更衣室	直管蛍光灯FL40形	2	2	2	44	3	260
4	蓮野小学校	1階 職員女子便所・更衣室	直管蛍光灯FL40形	1	1	1	44	3	260
4	蓮野小学校	1階機械室	直管蛍光灯FL40形	2	2	2	44	1	100
4	蓮野小学校	1階用務員室	直管蛍光灯FL20形	1	1	1	22	8	260
4	蓮野小学校	1階用務員室	シーリングライト FCL30・32形 和風ペンダント	1	1	1	68	8	260
4	蓮野小学校	1階湯沸室	直管蛍光灯FL20形	1	2	2	22	1	210
4	蓮野小学校	1階階段ホール	直管蛍光灯FL20形	2	4	4	22	8	260
4	蓮野小学校	1階廊下・渡り廊下	直管蛍光灯FL20形	14	28	28	22	8	260
4	蓮野小学校	1階廊下・渡り廊下	直管蛍光灯FL40形	1	1	1	44	8	260
4	蓮野小学校	1階印刷室	直管蛍光灯FL40形	1	2	2	44	1	260
4	蓮野小学校	1階休養室	直管蛍光灯FL40形	2	4	4	44	3	210
4	蓮野小学校	1階職員室	直管蛍光灯FL40形	7	14	14	44	10	260
4	蓮野小学校	1階校長室	直管蛍光灯FL40形	3	9	9	44	10	260
4	蓮野小学校	1階保健室	直管蛍光灯FL40形	6	12	12	44	8	260
4	蓮野小学校	1階保健室	直管蛍光灯FL40形	1	1	1	44	8	260
4	蓮野小学校	1階倉庫	直管蛍光灯FL40形	4	4	4	44	1	150
4	蓮野小学校	1階ミーティングルーム	直管蛍光灯FL20形	3	6	6	22	3	260
4	蓮野小学校	1階用具室	直管蛍光灯FL40形	4	4	4	44	1	210
4	蓮野小学校	1階用具室	直管蛍光灯FL40形	2	2	2	44	1	210
4	蓮野小学校	1階控室	直管蛍光灯FL40形	2	4	4	44	1	210
4	蓮野小学校	1階控室2階	直管蛍光灯FL40形	4	4	4	44	1	210
4	蓮野小学校	1階ピアノ置場	直管蛍光灯FL40形	2	4	4	44	6	150
4	蓮野小学校	1階湯沸室	直管蛍光灯FL20形	3	6	6	117	6	150
4	蓮野小学校	1階階段ホール	直管蛍光灯FL20形	3	6	6	44	1	210
4	蓮野小学校	1階廊下・渡り廊下	直管蛍光灯FL20形	4	4	4	44	1	210
4	蓮野小学校	1階廊下・渡り廊下	直管蛍光灯FL40形	18	18	18	44	6	150
4	蓮野小学校	1階印刷室	直管蛍光灯FL40形	2	2	2	44	6	150
4	蓮野小学校	1階休養室	直管蛍光灯FL40形	3	6	6	44	6	150
4	蓮野小学校	1階職員室	直管蛍光灯FL40形	18	18	18	44	6	150
4	蓮野小学校	1階校長室	直管蛍光灯FL40形	2	2	2	44	6	150
4	蓮野小学校	1階保健室	直管蛍光灯FL40形	3	6	6	44	6	150
4	蓮野小学校	1階保健室	直管蛍光灯FL40形	11	22	22	22	8	260
4	蓮野小学校	1階倉庫	直管蛍光灯FL40形	1	1	1	44	8	210
4	蓮野小学校	1階ミーティングルーム	直管蛍光灯FL20形	6	12	12	44	8	210
4	蓮野小学校	1階用具室	直管蛍光灯FL40形	3	6	6	44	1	210
4	蓮野小学校	1階用具室	直管蛍光灯FL40形	2	2	2	44	8	260
4	蓮野小学校	1階控室	直管蛍光灯FL40形	24	48	48	44	8	210
4	蓮野小学校	1階控室2階	直管蛍光灯FL40形	12	12	12	44	8	210
4	蓮野小学校	1階ピアノ置場	直管蛍光灯FL40形	24	24	24	44	8	210
4	蓮野小学校	2階 B階段室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	8	260
4	蓮野小学校	2階 ラウンジ	直管蛍光灯 FL40形	9	9	9	44	8	210
4	蓮野小学校	2階 ラウンジ	直管蛍光灯 FL20形	6	24	24	22	8	210

施設No.	施設名称	場所	既存器具	灯具 台数	点灯本 数	対象数 量	消費電 力(W)	点灯時 間/日	点灯日 数/年
4	蓮野小学校	2階 個別学習室	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	44	8	210
4	蓮野小学校	2階 コンピューター室	直管蛍光灯 FL40形	18	18	18	44	6	150
4	蓮野小学校	2階 コンピューター室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	6	150
4	蓮野小学校	2階 図書室	直管蛍光灯 FL40形	6	6	6	44	10	260
4	蓮野小学校	2階 図書室	直管蛍光灯 FL40形	18	36	36	44	10	260
4	蓮野小学校	2階 体育館2階	直管蛍光灯 FL40形	12	36	36	44	5	300
4	蓮野小学校	2階 体育館2階	直管蛍光灯 FL40形	3	3	3	44	5	300
4	蓮野小学校	2階 体育館2階	直管蛍光灯 FL40形	3	3	3	44	5	300
4	蓮野小学校	3階 音楽室	直管蛍光灯 FL40形	18	36	36	44	6	150
4	蓮野小学校	3階 音楽室	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44	6	150
4	蓮野小学校	3階 理科室	直管蛍光灯 FL40形	18	18	18	44	6	150
4	蓮野小学校	3階 理科室	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44	6	150
4	蓮野小学校	3階 理科準備室	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	44	6	150
4	蓮野小学校	3階 ラウンジ	直管蛍光灯 FL40形	9	9	9	44	8	210
4	蓮野小学校	3階 ラウンジ	直管蛍光灯 FL20形	6	24	24	22	8	210
4	蓮野小学校	3階 特別活動室	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44	8	210
4	蓮野小学校	3階 特別活動室	直管蛍光灯 FL40形	6	12	12	44	8	210
4	蓮野小学校	3階 教材室	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	44	1	210
4	蓮野小学校	3階 A階段室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	8	210
4	蓮野小学校	3階 教室4室	直管蛍光灯 FL40形	24	48	48	44	8	210
4	蓮野小学校	3階 教室4室	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	8	8	8	44	8	210
4	蓮野小学校	3階 ワークスペース	直管蛍光灯 FL40形	24	24	24	44	8	210
4	蓮野小学校	3階 階段室B	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	8	260
4	蓮野小学校	3階 廊下	直管蛍光灯 FL20形	5	10	10	22	8	260
4	蓮野小学校	屋上 A階段室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	8	260
4	蓮野小学校	屋外 外用具室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	2	60
4	蓮野小学校	屋外プール	直管蛍光灯FL40形	5	5	5	44	2	60
4	蓮野小学校	屋外プール倉庫	直管蛍光灯FL40形	2	2	2	44	2	60
4	蓮野小学校	屋外機械室	直管蛍光灯FL40形	2	2	2	44	2	60
4	蓮野小学校	屋外女子便所	直管蛍光灯FL40形	1	1	1	44	2	60
4	蓮野小学校	屋外女子便所	直管蛍光灯FL20形	2	2	2	22	2	60
4	蓮野小学校	屋外男子便所	直管蛍光灯FL40形	2	2	2	44	2	60
4	蓮野小学校	屋外男子便所	直管蛍光灯FL20形	2	2	2	22	2	60
4	蓮野小学校	屋外女子更衣室	直管蛍光灯FL40形	3	3	3	44	2	60
5	山倉小学校	1階 職員玄関	直管蛍光灯 FL20形	3	15	15	22	10	260
5	山倉小学校	1階 生徒玄関	直管蛍光灯 FL20形	9	45	45	22	10	260
5	山倉小学校	1階 廊下	直管蛍光灯 FL20形	15	30	30	22	10	260
5	山倉小学校	1階 1-1,1-2教室	直管蛍光灯 FL40形	8	16	16	44	8	210
5	山倉小学校	1階 1-1,1-2教室	直管蛍光灯 FL40形	4	8	8	44	8	210
5	山倉小学校	1階 1-1,1-2教室	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	4	4	4	44	8	210
5	山倉小学校	1階 2-1,2-2教室	直管蛍光灯 FL40形	8	16	16	44	8	210
5	山倉小学校	1階 2-1,2-2教室	直管蛍光灯 FL40形	4	8	8	44	8	210
5	山倉小学校	1階 2-1,2-2教室	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	4	4	4	44	8	210
5	山倉小学校	1階 つくし2組	直管蛍光灯 FL40形	6	12	12	44	8	210
5	山倉小学校	1階 つくし2組	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	8	210
5	山倉小学校	1階 つくし2組	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	1	1	1	44	8	210
5	山倉小学校	1階 ランチルーム	HIDランプ〈高天井〉水銀灯(HF) 250形	18	18	18	275	2	210
5	山倉小学校	1階 配膳室	直管蛍光灯 FL40形	5	10	10	44	3	210
5	山倉小学校	1階 1階倉庫	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	1	150
5	山倉小学校	1階 トイレ前	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44	8	260
5	山倉小学校	1階 階段下倉庫	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	1	150
5	山倉小学校	1階 相談室	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	44	3	260
5	山倉小学校	1階 職員室	直管蛍光灯 FL40形	14	28	28	44	10	260
5	山倉小学校	1階 職員室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	10	260
5	山倉小学校	1階 職員ロッカー	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44	3	260
5	山倉小学校	1階 放送室	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1	22	1	210
5	山倉小学校	1階 放送室	直管蛍光灯 FL40形	5	10	10	44	1	210
5	山倉小学校	1階 放送室	スポットライト(レール) JD100W相当	3	3	3	100	1	210
5	山倉小学校	1階 保健室	直管蛍光灯 FL40形	6	12	12	44	8	260
5	山倉小学校	1階 保健室シャワー室	ブラケット 白熱電球 60形 電球色	1	1	1	54	2	260
5	山倉小学校	1階 保健室トイレ	ブラケット 白熱電球 60形 電球色	1	1	1	54	4	210
5	山倉小学校	1階 保健室倉庫	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44	1	150
5	山倉小学校	1階 校長室	直管蛍光灯 FL40形	2	16	16	44	10	260
5	山倉小学校	1階 校長室	直管蛍光灯 FL15形	1	1	1	17	10	260
5	山倉小学校	1階 会議室	直管蛍光灯 FL40形	6	12	12	44	4	260
5	山倉小学校	1階 会議室	直管蛍光灯 FL15形	1	1	1	17	4	260
5	山倉小学校	1階 職員トイレ前	直管蛍光灯 FL20形	2	2	2	22	8	260
5	山倉小学校	1階 職員トイレ前	直管蛍光灯 FL10形	4	4	4	11	8	260
5	山倉小学校	1階 通用口	ブラケット 白熱電球 60形 電球色	2	2	2	54	8	260
5	山倉小学校	1階 用務員室	シーリングライト FCL30・32形 和風パナソニック	1	1	1	68	10	260
5	山倉小学校	1階 給湯室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	2	260
5	山倉小学校	1階 機械室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	1	100
5	山倉小学校	1階 階段A	直管蛍光灯 FL40形	7	14	14	44	8	260
5	山倉小学校	1階 階段B	直管蛍光灯 FL40形	5	10	10	44	8	260
5	山倉小学校	2階 倉庫	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	1	150
5	山倉小学校	2階 3-1,3-2教室	直管蛍光灯 FL40形	20	40	40	44	8	210
5	山倉小学校	2階 3-1,3-2教室	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	4	4	4	44	8	210
5	山倉小学校	2階 4-1,4-2教室	直管蛍光灯 FL40形	24	48	48	44	8	210
5	山倉小学校	2階 4-1,4-2教室	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	4	4	4	44	8	210
5	山倉小学校	2階 つくし3組	直管蛍光灯 FL40形	8	16	16	44	8	210
5	山倉小学校	2階 つくし3組	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44	8	210
5	山倉小学校	2階 つくし1組	直管蛍光灯 FL40形	7	14	14	44	8	210
5	山倉小学校	2階 つくし1組	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44	8	210
5	山倉小学校	2階 図書室	直管蛍光灯 FL40形	12	24	24	44	10	260
5	山倉小学校	2階 理科室	直管蛍光灯 FL40形	9	18	18	44	6	150
5	山倉小学校	2階 理科室	直管蛍光灯 FLR110形	1	1	1	117	6	150
5	山倉小学校	2階 理科準備室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44	6	150

施設No.	施設名称	場所	既存器具	灯具 台数	点灯本 数	対象数 量	消費電 力(W)	点灯時 間/日	点灯日 数/年
5	山倉小学校	2階 指導室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44	6	210
5	山倉小学校	2階 指導室	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44	6	210
5	山倉小学校	2階 JUR	直管蛍光灯 FL40形	2	1	1	44	8	210
5	山倉小学校	2階 つくし4	直管蛍光灯 FL40形	10	20	20	44	8	210
5	山倉小学校	2階 つくし4	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44	8	210
5	山倉小学校	2階 チャレンジルーム	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	44	8	210
5	山倉小学校	2階 廊下	直管蛍光灯 FL20形	13	26	26	22	8	260
5	山倉小学校	3階 5-1,5-2教室	直管蛍光灯 FL40形	8	16	16	44	8	210
5	山倉小学校	3階 5-1,5-2教室	直管蛍光灯 FL40形	4	8	8	44	8	210
5	山倉小学校	3階 5-1,5-2教室	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	4	4	4	44	8	210
5	山倉小学校	3階 6-1,6-2教室	直管蛍光灯 FL40形	24	48	48	44	8	210
5	山倉小学校	3階 6-1,6-2教室	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	4	4	4	44	8	210
5	山倉小学校	3階 展示スペース	直管蛍光灯 FL40形	6	12	12	44	8	210
5	山倉小学校	3階 教材室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	1	210
5	山倉小学校	3階 家庭科室	直管蛍光灯 FL40形	9	18	18	44	6	150
5	山倉小学校	3階 家庭科室	直管蛍光灯 FLR110形	1	1	1	117	6	150
5	山倉小学校	3階 家庭科準備室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44	6	150
5	山倉小学校	3階 図工室	直管蛍光灯 FL40形	9	18	18	44	6	150
5	山倉小学校	3階 図工室	直管蛍光灯 FLR110形	1	1	1	117	6	150
5	山倉小学校	3階 図工準備室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44	6	150
5	山倉小学校	3階 音楽室	直管蛍光灯 FL40形	25	25	25	44	6	150
5	山倉小学校	3階 音楽室	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44	6	150
5	山倉小学校	3階 音楽準備室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44	6	150
5	山倉小学校	3階 廊下	直管蛍光灯 FL20形	13	26	26	22	8	260
5	山倉小学校	体育館階 玄関	直管蛍光灯 FL20形	2	10	10	22	8	300
5	山倉小学校	体育館階 入口	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44	8	300
5	山倉小学校	体育館階 更衣室1	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44	2	300
5	山倉小学校	体育館階 更衣室2	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44	2	300
5	山倉小学校	体育館階 器具室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	2	300
5	山倉小学校	体育館階 ステージ控室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44	2	300
5	山倉小学校	体育館階 ステージ下	直管蛍光灯 FL40形	3	3	3	44	2	300
5	山倉小学校	体育館階 放送室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	2	300
5	山倉小学校	体育館階 放送室	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1	22	2	300
5	山倉小学校	体育館階 ステージ	HIDランプ〈高天井〉水銀灯(HF) 250形	8	8	8	275	1	300
5	山倉小学校	体育館階 階段	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1	22	1	300
5	山倉小学校	体育館階 ステージ上物置A	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	1	300
5	山倉小学校	体育館階 ステージ上物置B	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	1	300
5	山倉小学校	プール階 廊下	直管蛍光灯 FL40形	4	8	8	44	2	60
5	山倉小学校	プール階 シャワー室	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	44	2	60
5	山倉小学校	プール階 男子更衣室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	2	60
5	山倉小学校	プール階 トイレ前	直管蛍光灯 FL20形	3	3	3	22	2	60
5	山倉小学校	プール階 トイレ	直管蛍光灯 FL40形	4	4	4	44	2	60
5	山倉小学校	プール階 女子更衣室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	2	60
5	山倉小学校	プール階 ポンプ室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	2	60
5	山倉小学校	プール階 軒下	直管蛍光灯 FL20形	2	2	2	22	2	60
5	山倉小学校	プール階 玄関軒下	ダウンライト Φ150 60W相当 電球色	4	4	4	54	4	260
5	山倉小学校	プール階 外壁	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1	22	4	260
5	山倉小学校	プール階 外壁	ブラケット 白熱電球 60形 電球色	4	4	4	54	4	260
5	山倉小学校	プール階 外灯	HIDランプ〈投光器〉街路灯 HF100形 E26	2	2	2	110	4	260
6	聖籠中学校	1階 配膳準備室	直管蛍光灯 Hf32形	13	26	26	36	2	210
6	聖籠中学校	1階 配膳準備室	直管蛍光灯 Hf32形	7	7	7	36	2	210
6	聖籠中学校	1階 搬入口	直管蛍光灯 Hf32形	4	8	8	36	3	210
6	聖籠中学校	1階 搬入口	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	3	210
6	聖籠中学校	1階 女子便所3	ダウンライト Φ150 FHT32	4	4	4	35	3	210
6	聖籠中学校	1階 女子便所3	ダウンライト Φ150 FDL18	4	4	4	18	3	210
6	聖籠中学校	1階 女子便所3	ブラケット クリプトン球 60形 電球色	2	2	2	54	3	210
6	聖籠中学校	1階 和室2	ダウンライト Φ150 FDL18	2	2	2	18	3	210
6	聖籠中学校	1階 和室1	直管蛍光灯 Hf32形	6	12	12	36	2	210
6	聖籠中学校	1階 倉庫	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	36	1	100
6	聖籠中学校	1階 水屋	直管蛍光灯 Hf32形	1	2	2	36	2	210
6	聖籠中学校	1階 ランチルーム1	誘導灯 B級BL型(20B型)片面	1	1	1	22	24	365
6	聖籠中学校	1階 ランチルーム1	ベースライト〈笠付トラフ〉FLR40形 2灯	12	12	12	88	2	210
6	聖籠中学校	1階 G階段	非常灯 ブラケット型階段誘導灯(FCL30)	1	1	1	33	8	260
6	聖籠中学校	1階 ELV協PS	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	36	8	210
6	聖籠中学校	1階 町民ホームスペース	直管蛍光灯 Hf32形	3	6	6	36	8	210
6	聖籠中学校	1階 町民ホームスペース	直管蛍光灯 Hf32形	3	6	6	36	8	210
6	聖籠中学校	1階 町民ホームスペース	ダウンライト Φ150 FHT32	5	5	5	35	8	210
6	聖籠中学校	1階 事務管理室	直管蛍光灯 Hf32形	4	8	8	36	10	260
6	聖籠中学校	1階 音楽前室	ダウンライト Φ150 FHT32	10	10	10	35	6	150
6	聖籠中学校	1階 音楽準備室	直管蛍光灯 Hf32形	4	8	8	36	6	150
6	聖籠中学校	1階 音楽室2	ベースライト(トラフW80) FLR40形 2灯	15	15	15	88	6	150
6	聖籠中学校	1階 音楽室2	コンパクト蛍光灯 FPL36形	4	4	4	38	6	150
6	聖籠中学校	1階 音楽室1	ベースライト(トラフW80) FLR40形 2灯	21	21	21	88	6	150
6	聖籠中学校	1階 音楽室1	コンパクト蛍光灯 FPL36形	6	6	6	38	6	150
6	聖籠中学校	1階 地域交流エントランスポーチ	ダウンライト Φ150 FHT32	2	2	2	35	8	260
6	聖籠中学校	1階 地域交流エントランス	ダウンライト Φ150 FHT32	6	6	6	35	8	260
6	聖籠中学校	1階 地域交流エントランス	誘導灯 B級BL型(20B型)片面	1	1	1	22	24	365
6	聖籠中学校	1階 地域交流ラウンジ	ダウンライト Φ150 FHT32	21	21	21	35	8	260
6	聖籠中学校	1階 地域交流ラウンジ	ダウンライト Φ150 FHT32	3	3	3	35	8	260
6	聖籠中学校	1階 地域交流ラウンジ2	ダウンライト Φ150 FHT32	6	6	6	35	8	260
6	聖籠中学校	1階 男子便所3	ダウンライト Φ150 FHT32	3	3	3	35	3	210
6	聖籠中学校	1階 男子便所3	ダウンライト Φ150 FDL18	2	2	2	18	3	210
6	聖籠中学校	1階 男子便所3	ブラケット クリプトン球 60形 電球色	2	2	2	54	3	210
6	聖籠中学校	1階 便所前室	ダウンライト Φ150 FHT32	2	2	2	35	3	210
6	聖籠中学校	1階 ランチルーム3	直管蛍光灯 Hf32形	12	12	12	36	3	210
6	聖籠中学校	1階 ランチルーム3	ダウンライト Φ150 FHT32	54	54	54	35	2	210
6	聖籠中学校	1階 ランチルーム3	ブラケット ボール電球100形	7	7	7	90	3	210

施設No.	施設名称	場所	既存器具	灯具 台数	点灯本 数	対象数 量	消費電 力(W)	点灯時 間/日	点灯日 数/年
6	聖籠中学校	1階 ホール	直管蛍光灯 Hf32形	8	8	8	36	8	210
6	聖籠中学校	1階 ホール	ダウンライト Φ150 FHT32	10	10	10	35	8	260
6	聖籠中学校	1階 ホール	誘導灯 B級BL型(20B型)片面	1	1	1	22	24	365
6	聖籠中学校	1階 ランチルーム2	直管蛍光灯 Hf32形	16	16	16	36	3	210
6	聖籠中学校	1階 ランチルーム2	ダウンライト Φ150 FHT32	54	54	54	35	2	210
6	聖籠中学校	1階 ランチルーム2	ブラケット ボール電球100形	7	7	7	90	3	210
6	聖籠中学校	1階 西棟外壁	ブラケット クリプトン球 40形	6	6	6	36	4	260
6	聖籠中学校	1階 西棟外壁	ブラケット 白熱電球 60形	5	5	5	54	4	260
6	聖籠中学校	1階 C棟階下	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	36	8	210
6	聖籠中学校	1階 図書ラウンジ	直管蛍光灯 Hf32形	12	24	24	36	8	260
6	聖籠中学校	1階 C階段前	直管蛍光灯 Hf32形	12	24	24	36	8	260
6	聖籠中学校	1階 コンピューター室	直管蛍光灯 Hf32形	6	12	12	36	2	210
6	聖籠中学校	1階 コンピューター室	直管蛍光灯 Hf32形	24	48	48	36	2	210
6	聖籠中学校	1階 コンピューター室	ダウンライト Φ150 全周75W(12V)	6	6	6	75	6	150
6	聖籠中学校	1階 男子便所2	ダウンライト Φ150 FHT32	5	5	5	35	3	210
6	聖籠中学校	1階 男子便所2	ダウンライト Φ150 FDL18	2	2	2	18	3	210
6	聖籠中学校	1階 男子便所2	ブラケット クリプトン球 60形 電球色	3	3	3	54	3	210
6	聖籠中学校	1階 女子便所2	ダウンライト Φ150 FHT32	5	5	5	35	3	210
6	聖籠中学校	1階 女子便所2	ダウンライト Φ150 FDL18	5	5	5	18	3	210
6	聖籠中学校	1階 女子便所2	ブラケット クリプトン球 60形 電球色	4	4	4	54	3	210
6	聖籠中学校	1階 F階段前	ダウンライト Φ150 FHT32	2	2	2	35	8	260
6	聖籠中学校	1階 多目的ホール前廊下	ダウンライト Φ150 FHT32	36	36	36	35	8	260
6	聖籠中学校	1階 ステージ	直管蛍光灯 Hf32形	8	16	16	36	2	210
6	聖籠中学校	1階 ステージ	スポットライト(レール) JD100W相当	5	5	5	100	3	210
6	聖籠中学校	1階 サーバー室	直管蛍光灯 Hf32形	6	12	12	36	2	210
6	聖籠中学校	1階 司書室	コンパクト蛍光灯 FPL36形	4	12	12	38	10	260
6	聖籠中学校	1階 身障者便所	ダウンライト Φ150 FHT32	1	1	1	35	3	210
6	聖籠中学校	1階 身障者便所	ブラケット クリプトン球 60形 電球色	1	1	1	54	3	210
6	聖籠中学校	1階 社会準備室	直管蛍光灯 Hf32形	6	12	12	36	6	150
6	聖籠中学校	1階 F階段下	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	36	8	260
6	聖籠中学校	1階 廊下	ブラケット 小型シーリングΦ250 FML13	6	6	6	18	8	210
6	聖籠中学校	1階 廊下	ダウンライト Φ150 FHT32	41	41	41	35	8	260
6	聖籠中学校	1階 教育課程編成室	直管蛍光灯 Hf32形	14	14	14	36	10	260
6	聖籠中学校	1階 ボランティア室	直管蛍光灯 Hf32形	6	12	12	36	2	210
6	聖籠中学校	1階 ボランティア室	直管蛍光灯 Hf32形	3	6	6	36	2	210
6	聖籠中学校	1階 校長室	コンパクト蛍光灯 FPL55形	4	16	16	55	10	260
6	聖籠中学校	1階 廊下	ダウンライト Φ150 FHT32	21	21	21	35	8	260
6	聖籠中学校	1階 社会3	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44	6	150
6	聖籠中学校	1階 社会3	直管蛍光灯 Hf32形	3	6	6	36	8	210
6	聖籠中学校	1階 社会3	直管蛍光灯 Hf32形	6	12	12	36	8	210
6	聖籠中学校	1階 職員ラウンジ	ダウンライト Φ150 FHT32	20	20	20	35	8	260
6	聖籠中学校	1階 印刷室	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4	36	2	210
6	聖籠中学校	1階 給湯室2	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	36	2	210
6	聖籠中学校	1階 心の教室	コンパクト蛍光灯 FPL36形	4	12	12	38	6	210
6	聖籠中学校	1階 社会2	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44	6	150
6	聖籠中学校	1階 社会2	直管蛍光灯 Hf32形	3	6	6	36	8	210
6	聖籠中学校	1階 社会2	直管蛍光灯 Hf32形	6	12	12	36	8	210
6	聖籠中学校	1階 社会ゼミ室	直管蛍光灯 Hf32形	3	6	6	36	10	260
6	聖籠中学校	1階 社会ゼミ室	直管蛍光灯 Hf32形	6	12	12	36	10	260
6	聖籠中学校	1階 英語研究室	直管蛍光灯 Hf32形	3	6	6	36	8	210
6	聖籠中学校	1階 英語研究室	直管蛍光灯 Hf32形	3	6	6	36	8	210
6	聖籠中学校	1階 英語研究室	ダウンライト Φ150 FHT32	1	1	1	35	8	260
6	聖籠中学校	1階 B階段前	ダウンライト Φ150 FHT32	3	3	3	35	8	260
6	聖籠中学校	1階 着替洗面室	ダウンライト Φ150 FHT32	3	3	3	35	3	210
6	聖籠中学校	1階 廊下	ブラケット 小型シーリングΦ250 FML13	6	6	6	18	8	210
6	聖籠中学校	1階 廊下	ダウンライト Φ150 FHT32	31	31	31	35	8	260
6	聖籠中学校	1階 特殊学級1	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	1	1	1	44	8	210
6	聖籠中学校	1階 特殊学級1	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4	36	8	210
6	聖籠中学校	1階 特殊学級1	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4	36	8	210
6	聖籠中学校	1階 社会1	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44	6	150
6	聖籠中学校	1階 社会1	直管蛍光灯 Hf32形	4	8	8	36	8	210
6	聖籠中学校	1階 社会1	直管蛍光灯 Hf32形	8	16	16	36	8	210
6	聖籠中学校	1階 E階段前	ダウンライト Φ150 FHT32	2	2	2	35	8	260
6	聖籠中学校	1階 英語研究室EPS	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	36	8	210
6	聖籠中学校	1階 職員女子更衣室	ダウンライト Φ150 FHT32	2	2	2	35	2	200
6	聖籠中学校	1階 職員女子更衣室	ダウンライト Φ150 60W相当 電球色	1	1	1	54	3	210
6	聖籠中学校	1階 職員来客女子便所	ダウンライト Φ150 FHT32	4	4	4	35	3	210
6	聖籠中学校	1階 職員来客女子便所	ダウンライト Φ150 FDL18	3	3	3	18	3	210
6	聖籠中学校	1階 職員来客女子便所	ブラケット クリプトン球 60形 電球色	3	3	3	54	3	210
6	聖籠中学校	1階 特殊学級オープンスペース	コンパクト蛍光灯 FPL55形	4	16	16	55	8	210
6	聖籠中学校	1階 保健室洗面所	ダウンライト Φ150 60W相当	1	1	1	54	10	260
6	聖籠中学校	1階 保健室洗面所	ダウンライト Φ150 FHT32	2	2	2	35	8	260
6	聖籠中学校	1階 保健室洗面所	ブラケット クリプトン球 60形 電球色	1	1	1	54	10	260
6	聖籠中学校	1階 E階段下	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	36	8	260
6	聖籠中学校	1階 英語1	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44	8	260
6	聖籠中学校	1階 職員男子更衣室	ダウンライト Φ150 FHT32	2	2	2	35	2	200
6	聖籠中学校	1階 職員男子更衣室	ダウンライト Φ150 60W相当	1	1	1	54	3	210
6	聖籠中学校	1階 職員来客男子便所	ダウンライト Φ150 FHT32	3	3	3	35	3	210
6	聖籠中学校	1階 職員来客男子便所	ダウンライト Φ150 FDL18	1	1	1	18	3	210
6	聖籠中学校	1階 職員来客男子便所	ブラケット クリプトン球 60形 電球色	2	2	2	54	3	210
6	聖籠中学校	1階 特殊学級2	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	1	1	1	44	8	210
6	聖籠中学校	1階 特殊学級2	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4	36	8	210
6	聖籠中学校	1階 特殊学級2	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4	36	8	210
6	聖籠中学校	1階 環境オープンスペース	コンパクト蛍光灯 FPL55形	6	24	24	55	8	210
6	聖籠中学校	1階 理科1	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44	6	150
6	聖籠中学校	1階 理科1	直管蛍光灯 Hf32形	3	6	6	36	8	210
6	聖籠中学校	1階 理科1	直管蛍光灯 Hf32形	6	12	12	36	8	210

施設No.	施設名称	場所	既存器具	灯具 台数	点灯本 数	対象数 量	消費電 力(W)	点灯時 間/日	点灯日 数/年
6	聖籠中学校	1階 英語2	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44	8	260
6	聖籠中学校	1階 英語準備室	直管蛍光灯 Hf32形	3	6	6	36	8	210
6	聖籠中学校	1階 保健室前室	ダウンライト Φ150 FHT32	4	4	4	35	8	260
6	聖籠中学校	1階 保健室倉庫	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	36	1	100
6	聖籠中学校	1階 相談室1	直管蛍光灯 Hf32形	1	2	2	36	2	210
6	聖籠中学校	1階 相談室1	直管蛍光灯 Hf32形	1	2	2	36	2	210
6	聖籠中学校	1階 社会・理科研究室	直管蛍光灯 Hf32形	3	6	6	36	6	150
6	聖籠中学校	1階 社会・理科研究室	ダウンライト Φ150 FHT32	6	6	6	35	6	150
6	聖籠中学校	1階 理科準備室1	直管蛍光灯 Hf32形	3	6	6	36	6	150
6	聖籠中学校	1階 理科1前廊下	ダウンライト Φ150 FHT32	12	12	12	35	8	260
6	聖籠中学校	1階 英語3	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44	8	260
6	聖籠中学校	1階 英語3	直管蛍光灯 Hf32形	3	6	6	36	8	210
6	聖籠中学校	1階 英語3	直管蛍光灯 Hf32形	6	12	12	36	8	210
6	聖籠中学校	1階 交流ルーム2	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44	8	260
6	聖籠中学校	1階 交流ルーム2	直管蛍光灯 Hf32形	3	6	6	36	8	210
6	聖籠中学校	1階 交流ルーム2	直管蛍光灯 Hf32形	6	12	12	36	8	210
6	聖籠中学校	1階 湯沸室1	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	36	2	210
6	聖籠中学校	1階 相談室2	直管蛍光灯 Hf32形	1	2	2	36	2	210
6	聖籠中学校	1階 相談室2	直管蛍光灯 Hf32形	1	2	2	36	2	210
6	聖籠中学校	1階 理科オープンスペース	コンパクト蛍光灯 FPL55形	8	32	32	55	8	210
6	聖籠中学校	1階 理科2	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44	6	150
6	聖籠中学校	1階 理科2	直管蛍光灯 Hf32形	5	10	10	36	8	210
6	聖籠中学校	1階 英語4	直管蛍光灯 Hf32形	3	6	6	36	8	210
6	聖籠中学校	1階 英語4	直管蛍光灯 Hf32形	6	12	12	36	8	210
6	聖籠中学校	1階 交流ルーム2	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44	8	260
6	聖籠中学校	1階 交流ルーム2	直管蛍光灯 Hf32形	3	6	6	36	8	210
6	聖籠中学校	1階 交流ルーム2	直管蛍光灯 Hf32形	6	12	12	36	8	210
6	聖籠中学校	1階 事務処理センター	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4	36	8	210
6	聖籠中学校	1階 事務処理センター	直管蛍光灯 Hf32形	4	8	8	36	8	210
6	聖籠中学校	1階 保健室	直管蛍光灯 Hf32形	5	10	10	36	8	260
6	聖籠中学校	1階 保健室	ダウンライト Φ150 FHT32	6	6	6	35	8	260
6	聖籠中学校	1階 理科3	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44	6	150
6	聖籠中学校	1階 理科3	直管蛍光灯 Hf32形	4	8	8	36	8	210
6	聖籠中学校	1階 理科3	直管蛍光灯 Hf32形	8	16	16	36	8	210
6	聖籠中学校	1階 D階段前	ダウンライト Φ150 FHT32	2	2	2	35	8	260
6	聖籠中学校	1階 理科3前廊下	ダウンライト Φ150 FHT32	11	11	11	35	8	260
6	聖籠中学校	1階 英語前廊下	ダウンライト Φ150 FHT32	8	8	8	35	8	260
6	聖籠中学校	1階 英語前廊下	直管蛍光灯 Hf32形	9	18	18	36	8	210
6	聖籠中学校	1階 生徒ラウンジ	ブラケット 小型シーリングΦ300 FDL27×2 電球色	6	6	6	68	8	210
6	聖籠中学校	1階 昇降口	ベースライト(トラフW80) FLR40形 2灯	36	36	36	88	8	260
6	聖籠中学校	1階 昇降口	ダウンライト Φ150 FHT32	13	13	13	35	8	260
6	聖籠中学校	1階 昇降口前	ダウンライト Φ150 FDL27	12	12	12	34	8	260
6	聖籠中学校	1階 倉庫1	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4	36	1	100
6	聖籠中学校	1階 理科準備室2	直管蛍光灯 Hf32形	3	6	6	36	6	150
6	聖籠中学校	1階 ピロティー	ダウンライト(高天井) Φ200 FHT42×4	12	12	12	180	8	210
6	聖籠中学校	1階 倉庫2	直管蛍光灯 Hf32形	3	6	6	36	1	100
6	聖籠中学校	1階 東棟外壁	ブラケット クリプトン球 40形 電球色	8	8	8	36	4	260
6	聖籠中学校	1階 洗濯室	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4	36	2	210
6	聖籠中学校	1階 着替え	ブラケット クリプトン球 60形 電球色	1	1	1	54	6	210
6	聖籠中学校	1階 着替え	ダウンライト Φ150 FHT32	1	1	1	35	3	210
6	聖籠中学校	1階 男子便所4	ダウンライト Φ150 FHT32	4	4	4	35	3	210
6	聖籠中学校	1階 男子便所4	ダウンライト Φ150 FDL18	2	2	2	18	3	210
6	聖籠中学校	1階 男子便所4	ブラケット クリプトン球 60形 電球色	3	3	3	54	3	210
6	聖籠中学校	1階 女子便所4	ダウンライト Φ150 FHT32	4	4	4	35	3	210
6	聖籠中学校	1階 女子便所4	ダウンライト Φ150 FDL18	5	5	5	18	3	210
6	聖籠中学校	1階 女子便所4	ブラケット クリプトン球 60形 電球色	4	4	4	54	3	210
6	聖籠中学校	2階 調理準備室	直管蛍光灯 Hf32形	11	11	11	36	2	210
6	聖籠中学校	2階 家庭科室	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44	6	150
6	聖籠中学校	2階 家庭科室	直管蛍光灯 FLR110形	6	12	12	117	6	150
6	聖籠中学校	2階 家庭科室	直管蛍光灯 Hf32形	38	38	38	36	6	150
6	聖籠中学校	2階 被服準備室	直管蛍光灯 Hf32形	4	8	8	36	2	210
6	聖籠中学校	2階 男子便所7	ダウンライト Φ150 FHT32	3	3	3	35	3	210
6	聖籠中学校	2階 男子便所7	ダウンライト Φ150 FDL18	3	3	3	18	3	210
6	聖籠中学校	2階 男子便所7	ブラケット クリプトン球 60形 電球色	2	2	2	54	3	210
6	聖籠中学校	2階 女子便所7	ダウンライト Φ150 FHT32	3	3	3	35	3	210
6	聖籠中学校	2階 女子便所7	ダウンライト Φ150 FDL18	3	3	3	18	3	210
6	聖籠中学校	2階 女子便所7	ブラケット クリプトン球 60形 電球色	3	3	3	54	3	210
6	聖籠中学校	2階 共用倉庫	直管蛍光灯 Hf32形	5	10	10	36	1	100
6	聖籠中学校	2階 音楽練習室2	直管蛍光灯 Hf32形	4	8	8	36	6	150
6	聖籠中学校	2階 音楽練習室1	直管蛍光灯 Hf32形	4	8	8	36	6	150
6	聖籠中学校	2階 創造教科研究室	直管蛍光灯 Hf32形	8	16	16	36	6	150
6	聖籠中学校	2階 地域交流ラウンジ	誘導灯 B級BL型(20B型)片面	1	1	1	22	24	365
6	聖籠中学校	2階 地域交流ラウンジ	ダウンライト Φ150 FHT32	14	14	14	35	8	210
6	聖籠中学校	2階 ELV上及PS内	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	36	8	210
6	聖籠中学校	2階 ELV上及PS内	ベースライト(トラフW80) FLR40形 2灯	12	12	12	88	3	210
6	聖籠中学校	2階 ホール	ベースライト(トラフW80) FLR40形 2灯	7	7	7	88	8	260
6	聖籠中学校	2階 技術準備室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44	6	150
6	聖籠中学校	2階 工作機械室	直管蛍光灯 FL40形	4	8	8	44	6	150
6	聖籠中学校	2階 技術室	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44	6	150
6	聖籠中学校	2階 技術室	直管蛍光灯 Hf32形	24	24	24	36	6	150
6	聖籠中学校	2階 ホール	ベースライト(トラフW80) FLR40形 2灯	18	18	18	88	8	260
6	聖籠中学校	2階 ホール	誘導灯 B級BL型(20B型)片面	1	1	1	22	24	365
6	聖籠中学校	2階 ホール	ダウンライト Φ150 FHT32	2	2	2	35	8	260
6	聖籠中学校	2階 H階段	非常灯 ブラケット型階段誘導灯(FCL30)	1	1	1	33	8	260
6	聖籠中学校	2階 テラスB	ブラケット クリプトン球 40形	2	2	2	36	8	210
6	聖籠中学校	2階 美術準備室	直管蛍光灯 Hf32形	1	2	2	36	6	150
6	聖籠中学校	2階 美術準備室	直管蛍光灯 FL40形	6	12	12	44	6	150

施設No.	施設名称	場所	既存器具	灯具 台数	点灯本 数	対象数 量	消費電 力(W)	点灯時 間/日	点灯日 数/年
6	聖籠中学校	2階 美術室	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44	6	150
6	聖籠中学校	2階 美術室	直管蛍光灯 Hf32形	24	24	24	36	6	150
6	聖籠中学校	2階 廊下2	ダウンライト Φ150 FHT32	7	7	7	35	8	260
6	聖籠中学校	2階 ホームベース1	直管蛍光灯 Hf32形	4	8	8	36	8	210
6	聖籠中学校	2階 ホームベース1	直管蛍光灯 Hf32形	6	6	6	36	8	210
6	聖籠中学校	2階 ホームベース2	直管蛍光灯 Hf32形	4	8	8	36	8	210
6	聖籠中学校	2階 ホームベース2	直管蛍光灯 Hf32形	6	6	6	36	8	210
6	聖籠中学校	2階 ホームベース3	直管蛍光灯 Hf32形	4	8	8	36	8	210
6	聖籠中学校	2階 ホームベース3	直管蛍光灯 Hf32形	6	6	6	36	8	210
6	聖籠中学校	2階 男子便所6	ダウンライト Φ150 FHT32	4	4	4	35	3	210
6	聖籠中学校	2階 男子便所6	ダウンライト Φ150 FDL18	2	2	2	18	3	210
6	聖籠中学校	2階 男子便所6	ブラケット クリプトン球 60形 電球色	3	3	3	54	3	210
6	聖籠中学校	2階 女子便所6	ダウンライト Φ150 FHT32	4	4	4	35	3	210
6	聖籠中学校	2階 女子便所6	ダウンライト Φ150 FDL18	4	4	4	18	3	210
6	聖籠中学校	2階 女子便所6	ブラケット クリプトン球 60形 電球色	4	4	4	54	3	210
6	聖籠中学校	2階 ホームベース4	直管蛍光灯 Hf32形	4	8	8	36	8	210
6	聖籠中学校	2階 ホームベース4	直管蛍光灯 Hf32形	6	6	6	36	8	210
6	聖籠中学校	2階 ホームベース5	直管蛍光灯 Hf32形	4	8	8	36	8	210
6	聖籠中学校	2階 ホームベース5	直管蛍光灯 Hf32形	6	6	6	36	8	210
6	聖籠中学校	2階 ホームベース6	直管蛍光灯 Hf32形	4	8	8	36	8	210
6	聖籠中学校	2階 ホームベース6	直管蛍光灯 Hf32形	6	6	6	36	8	210
6	聖籠中学校	2階 ホームベース7	直管蛍光灯 Hf32形	4	8	8	36	8	210
6	聖籠中学校	2階 ホームベース7	直管蛍光灯 Hf32形	6	6	6	36	8	210
6	聖籠中学校	2階 ホームベース8	直管蛍光灯 Hf32形	4	8	8	36	8	210
6	聖籠中学校	2階 ホームベース8	直管蛍光灯 Hf32形	6	6	6	36	8	210
6	聖籠中学校	2階 ホームベース9	直管蛍光灯 Hf32形	4	8	8	36	8	210
6	聖籠中学校	2階 ホームベース9	直管蛍光灯 Hf32形	6	6	6	36	8	210
6	聖籠中学校	2階 F階段前	ダウンライト Φ150 FHT32	3	3	3	35	8	260
6	聖籠中学校	2階 F階段	ダウンライト Φ200 60W相当 UV	3	3	3	54	8	260
6	聖籠中学校	2階 廊下3	ダウンライト Φ150 FHT32	6	6	6	35	8	260
6	聖籠中学校	2階 廊下3	ダウンライト Φ150 FHT32	4	4	4	35	8	260
6	聖籠中学校	2階 E階段前	ダウンライト Φ150 FHT32	3	3	3	35	8	260
6	聖籠中学校	2階 E階段	ダウンライト Φ200 60W相当 UV	3	3	3	54	8	260
6	聖籠中学校	2階 廊下4	ダウンライト Φ150 FHT32	4	4	4	35	8	260
6	聖籠中学校	2階 D階段前	ダウンライト Φ150 FHT32	3	3	3	35	8	260
6	聖籠中学校	2階 D階段	ダウンライト Φ200 60W相当 UV	3	3	3	54	8	260
6	聖籠中学校	2階 多目的ホール上部	ブラケット ビーム150W相当	15	15	15	150	8	210
6	聖籠中学校	2階 多目的ホール上部	直管蛍光灯 FL40形	11	11	11	44	8	210
6	聖籠中学校	2階 ホームベース10	直管蛍光灯 Hf32形	4	8	8	36	8	210
6	聖籠中学校	2階 ホームベース10	ダウンライト Φ150 FHT32	4	4	4	35	8	210
6	聖籠中学校	2階 ホームベース11	直管蛍光灯 Hf32形	4	8	8	36	8	210
6	聖籠中学校	2階 ホームベース11	ダウンライト Φ150 FHT32	4	4	4	35	8	210
6	聖籠中学校	2階 ホームベース12	直管蛍光灯 Hf32形	4	8	8	36	8	210
6	聖籠中学校	2階 ホームベース12	ダウンライト Φ150 FHT32	4	4	4	35	8	210
6	聖籠中学校	2階 ホームベース13	直管蛍光灯 Hf32形	4	8	8	36	8	210
6	聖籠中学校	2階 ホームベース13	ダウンライト Φ150 FHT32	4	4	4	35	8	210
6	聖籠中学校	2階 ホームベース14	直管蛍光灯 Hf32形	4	8	8	36	8	210
6	聖籠中学校	2階 ホームベース14	ダウンライト Φ150 FHT32	4	4	4	35	8	210
6	聖籠中学校	2階 ホームベース15	直管蛍光灯 Hf32形	4	8	8	36	8	210
6	聖籠中学校	2階 ホームベース15	ダウンライト Φ150 FHT32	4	4	4	35	8	210
6	聖籠中学校	2階 ホームベース16	直管蛍光灯 Hf32形	4	8	8	36	8	210
6	聖籠中学校	2階 ホームベース16	ダウンライト Φ150 FHT32	4	4	4	35	8	210
6	聖籠中学校	2階 ホームベース17	直管蛍光灯 Hf32形	4	8	8	36	8	210
6	聖籠中学校	2階 ホームベース17	ダウンライト Φ150 FHT32	4	4	4	35	8	210
6	聖籠中学校	2階 ホームベース18	直管蛍光灯 Hf32形	4	8	8	36	8	210
6	聖籠中学校	2階 ホームベース18	ダウンライト Φ150 FHT32	4	4	4	35	8	210
6	聖籠中学校	2階 A階段	ダウンライト(高天井) Φ200 FHT42×4	4	4	4	180	8	260
6	聖籠中学校	2階 テラス1	HIDランプ(投光器) ハロゲン500W	4	4	4	500	8	210
6	聖籠中学校	2階 生徒会室	直管蛍光灯 Hf32形	6	12	12	36	8	210
6	聖籠中学校	2階 放送調整室	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4	36	1	210
6	聖籠中学校	2階 A階段前	ダウンライト Φ175 FHT32 UV	2	2	2	35	8	260
6	聖籠中学校	2階 国語準備室	直管蛍光灯 Hf32形	3	6	6	36	8	210
6	聖籠中学校	2階 共用講義室1	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44	8	210
6	聖籠中学校	2階 共用講義室1	直管蛍光灯 Hf32形	6	12	12	36	8	210
6	聖籠中学校	2階 国語2	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44	6	150
6	聖籠中学校	2階 国語2	直管蛍光灯 Hf32形	12	24	24	36	6	150
6	聖籠中学校	2階 国語3	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44	6	150
6	聖籠中学校	2階 国語3	直管蛍光灯 Hf32形	12	24	24	36	6	150
6	聖籠中学校	2階 数学準備室	直管蛍光灯 Hf32形	3	6	6	36	8	210
6	聖籠中学校	2階 数学1	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44	6	150
6	聖籠中学校	2階 数学1	直管蛍光灯 Hf32形	12	24	24	36	6	150
6	聖籠中学校	2階 数学2	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44	6	150
6	聖籠中学校	2階 数学2	直管蛍光灯 Hf32形	12	24	24	36	6	150
6	聖籠中学校	2階 A階段前	ダウンライト Φ175 FHT32 UV	2	2	2	35	8	260
6	聖籠中学校	2階 身障者便所	ダウンライト Φ150 FHT32	1	1	1	35	3	210
6	聖籠中学校	2階 身障者便所	ブラケット クリプトン球 60形 電球色	1	1	1	54	3	210
6	聖籠中学校	2階 放送資料室	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4	36	1	210
6	聖籠中学校	2階 放送スタジオ	直管蛍光灯 Hf32形	6	12	12	36	1	210
6	聖籠中学校	2階 廊下	ベースライト(トラフW80) FLR40形 2灯	58	58	58	88	8	260
6	聖籠中学校	2階 廊下	ブラケット ビーム150W相当	4	4	4	150	8	210
6	聖籠中学校	2階 A階段	ダウンライト Φ175 FHT32 UV	4	4	4	35	8	260
6	聖籠中学校	2階 男子便所5	ダウンライト Φ150 FHT32	5	5	5	35	3	210
6	聖籠中学校	2階 男子便所5	ダウンライト Φ150 FDL18	3	3	3	18	3	210
6	聖籠中学校	2階 男子便所5	ブラケット クリプトン球 60形 電球色	4	4	4	54	3	210
6	聖籠中学校	2階 女子便所5	ダウンライト Φ150 FHT32	4	4	4	35	3	210
6	聖籠中学校	2階 女子便所5	ダウンライト Φ150 FDL18	6	6	6	18	3	210
6	聖籠中学校	2階 女子便所5	ブラケット クリプトン球 60形 電球色	6	6	6	54	3	210

施設No.	施設名称	場所	既存器具	灯具 台数	点灯本 数	対象数 量	消費電 力(W)	点灯時 間/日	点灯日 数/年
6	聖籠中学校	2階 共用講義室2	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44	8	210
6	聖籠中学校	2階 共用講義室2	直管蛍光灯 Hf32形	6	12	12	36	8	210
6	聖籠中学校	2階 B階段	ダウンライト Φ200 60W相当 UV	6	6	6	54	8	260
6	聖籠中学校	2階 B階段前	ダウンライト Φ175 FHT32 UV	2	2	2	35	8	260
6	聖籠中学校	2階 廊下	ベースライト(直付W230) FLR40形 2灯	88	88	88	88	8	260
6	聖籠中学校	2階 生徒ラウンジ上部	ダウンライト Φ175 FHT32 UV	2	2	2	35	8	210
6	聖籠中学校	2階 生徒ラウンジ上部	ダウンライト(高天井) Φ200 FHT42×4	4	4	4	180	8	210
6	聖籠中学校	2階 読書室	ダウンライト Φ150 FHT32	14	14	14	35	6	150
6	聖籠中学校	2階 望楼下	ダウンライト Φ150 FHT32	8	8	8	35	8	210
6	聖籠中学校	2階 望楼	HIDランプ(投光器) ハロゲン500W	2	2	2	500	8	210
6	聖籠中学校	2階 国語1	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44	6	150
6	聖籠中学校	2階 国語1	直管蛍光灯 Hf32形	12	24	24	36	6	150
6	聖籠中学校	2階 国語オープンスペース	直管蛍光灯 Hf32形	32	32	32	36	8	210
6	聖籠中学校	2階 国語数学研究室	直管蛍光灯 Hf32形	16	32	32	36	8	210
6	聖籠中学校	2階 国語数学研究室	ダウンライト Φ150 FHT32	2	2	2	35	6	150
6	聖籠中学校	2階 数学オープンスペース	直管蛍光灯 Hf32形	32	32	32	36	8	210
6	聖籠中学校	2階 数学3	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44	6	150
6	聖籠中学校	2階 数学3	直管蛍光灯 Hf32形	12	24	24	36	6	150
6	聖籠中学校	2階 ゼミ室1(数学4)	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44	6	150
6	聖籠中学校	2階 ゼミ室1(数学4)	直管蛍光灯 Hf32形	6	12	12	36	6	150
6	聖籠中学校	2階 ゼミ室2(数学4)	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44	6	150
6	聖籠中学校	2階 ゼミ室2(数学4)	直管蛍光灯 Hf32形	6	12	12	36	6	150
6	聖籠中学校	2階 男子便所4	ダウンライト Φ150 FHT32	5	5	5	35	3	210
6	聖籠中学校	2階 男子便所4	ダウンライト Φ150 FDL18	2	2	2	18	3	210
6	聖籠中学校	2階 男子便所4	ブラケット クリプトン球 60形 電球色	3	3	3	54	3	210
6	聖籠中学校	2階 女子便所4	ダウンライト Φ150 FHT32	5	5	5	35	3	210
6	聖籠中学校	2階 女子便所4	ダウンライト Φ150 FDL18	5	5	5	18	3	210
6	聖籠中学校	2階 女子便所4	ブラケット クリプトン球 60形 電球色	4	4	4	54	3	210
6	聖籠中学校	2階 体育館通路	ダウンライト Φ150 FHT32	4	4	4	35	8	210
6	聖籠中学校	体育館1階 機械室	直管蛍光灯 Hf32形	10	20	20	36	6	200
6	聖籠中学校	体育館1階 消火栓ポンプ室	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4	36	6	200
6	聖籠中学校	体育館1階 ボイラー室	直管蛍光灯 Hf32形	8	16	16	36	6	200
6	聖籠中学校	体育館1階 用務員作業室	直管蛍光灯 Hf32形	6	12	12	36	6	200
6	聖籠中学校	体育館1階 ビロティエ	直管蛍光灯 Hf32形	234	234	234	36	6	200
6	聖籠中学校	体育館1階 ビロティエキャピタル	スクエアライト □350 埋込 FDL27×2	96	96	96	68	6	200
6	聖籠中学校	体育館1階 電気室	直管蛍光灯 Hf32形	9	18	18	36	6	200
6	聖籠中学校	体育館1階 エントランス	ダウンライト Φ150 FHT32	8	8	8	35	6	200
6	聖籠中学校	体育館1階 エントランス	誘導灯 C級(10型)片面	1	1	1	11	24	365
6	聖籠中学校	体育館1階 部室	直管蛍光灯 Hf32形	18	18	18	36	6	200
6	聖籠中学校	体育館1階 女子トイレ	ダウンライト Φ150 FHT32	2	2	2	35	6	200
6	聖籠中学校	体育館1階 女子トイレ	ダウンライト Φ150 FDL13	2	2	2	15	6	200
6	聖籠中学校	体育館1階 男子トイレ	ダウンライト Φ150 FHT32	2	2	2	35	6	200
6	聖籠中学校	体育館1階 男子トイレ	ダウンライト Φ150 FDL13	1	1	1	15	6	200
6	聖籠中学校	体育館1階 倉庫	直管蛍光灯 Hf32形	3	3	3	36	6	200
6	聖籠中学校	体育館2階 男子更衣室	ダウンライト Φ150 FHT32	7	7	7	35	6	200
6	聖籠中学校	体育館2階 男子更衣室	ブラケット クリプトン球 40形	3	3	3	36	6	200
6	聖籠中学校	体育館2階 男子シャワー室	ダウンライト Φ150 FDL18	2	2	2	18	6	200
6	聖籠中学校	体育館2階 女子更衣室	ダウンライト Φ150 FHT32	7	7	7	35	6	200
6	聖籠中学校	体育館2階 女子更衣室	ブラケット クリプトン球 40形	3	3	3	36	6	200
6	聖籠中学校	体育館2階 女子シャワー室	ダウンライト Φ150 FDL18	2	2	2	18	6	200
6	聖籠中学校	体育館2階 女子トイレ	ダウンライト Φ150 FHT32	6	6	6	35	6	200
6	聖籠中学校	体育館2階 女子トイレ	ダウンライト Φ150 FDL18	8	8	8	18	6	200
6	聖籠中学校	体育館2階 前室	ブラケット クリプトン球 40形	4	4	4	36	6	200
6	聖籠中学校	体育館2階 男子トイレ	ダウンライト Φ150 FHT32	6	6	6	35	6	200
6	聖籠中学校	体育館2階 男子トイレ	ダウンライト Φ150 FDL18	4	4	4	18	6	200
6	聖籠中学校	体育館2階 武道場入口	ダウンライト Φ150 FHT32	2	2	2	35	6	200
6	聖籠中学校	体育館2階 武道場入口	誘導灯 B級BL型(20B型)片面	1	1	1	22	24	365
6	聖籠中学校	体育館2階 武道場倉庫1	直管蛍光灯 Hf32形	2	2	2	36	6	200
6	聖籠中学校	体育館2階 武道場外部入口	誘導灯 B級BL型(20B型)片面	1	1	1	22	24	365
6	聖籠中学校	体育館2階 武道場倉庫2	直管蛍光灯 Hf32形	4	4	4	36	6	200
6	聖籠中学校	体育館2階 テラス2	スポットライト(フランジ) ビーム球150W相当	1	1	1	150	6	200
6	聖籠中学校	体育館2階 道場通路	ダウンライト Φ150 FHT32	4	4	4	35	6	200
6	聖籠中学校	体育館2階 ロビー	誘導灯 C級(10型)床埋込型	3	3	3	11	24	365
6	聖籠中学校	体育館2階 体育科研究室	直管蛍光灯 Hf32形	6	12	12	36	6	200
6	聖籠中学校	体育館2階 体育科研究室	ダウンライト Φ150 FHT42	3	3	3	45	6	200
6	聖籠中学校	体育館2階 アリーナ倉庫1	直管蛍光灯 Hf32形	8	16	16	36	6	200
6	聖籠中学校	体育館2階 アリーナ外部入口	誘導灯 B級BL型(20B型)片面	1	1	1	22	24	365
6	聖籠中学校	体育館2階 アリーナ倉庫2	直管蛍光灯 Hf32形	8	16	16	36	6	200
6	聖籠中学校	体育館2階 ギャラリー下部	ダウンライト Φ150 FDL27	14	14	14	34	6	200
6	聖籠中学校	体育館2階 アリーナ倉庫3	直管蛍光灯 Hf32形	8	16	16	36	6	200
6	聖籠中学校	体育館2階 アリーナ入口	誘導灯 C級(10型)片面	1	1	1	11	24	365
6	聖籠中学校	体育館2階 外部	スポットライト(フランジ) ビーム球150W相当	9	9	9	150	6	200
6	聖籠中学校	体育館2階上 トップライト1	ダウンライト(高天井) Φ200 FHT42×3	2	2	2	135	6	200
6	聖籠中学校	体育館2階上 武道場上部	HIDランプ(高天井) メタハラ(MF) 400形	12	12	12	440	6	200
6	聖籠中学校	体育館2階上 武道場上部	HIDランプ(高天井) メタハラ(MF) 250形	8	8	8	275	6	200
6	聖籠中学校	体育館2階上 トップライト2	HIDランプ(高天井) メタハラ(MF) 400形	4	4	4	440	6	200
6	聖籠中学校	体育館2階上 ミーティングコーナー上部	ダウンライト Φ150 FHT32	28	28	28	35	6	200
6	聖籠中学校	体育館2階上 ロビー上部	HIDランプ(高天井) メタハラ(MF) 400形	12	12	12	440	6	200
6	聖籠中学校	体育館2階上 ロビー上部	HIDランプ(高天井) メタハラ(MF) 250形	11	11	11	275	6	200
6	聖籠中学校	体育館2階上 ロビー上部	ダウンライト Φ150 FHT42	3	3	3	45	6	200
6	聖籠中学校	体育館2階上 アリーナ上部	ダウンライト Φ150 FDL18	22	22	22	18	6	200
7	そだちの家	28畳	直管蛍光灯 Hf32形	10	20	20	38	6	250
7	そだちの家	広間	直管蛍光灯 Hf32形	10	20	20	38	6	250
7	そだちの家	21畳	直管蛍光灯 Hf32形	10	20	20	38	6	250
7	そだちの家	倉庫	直管蛍光灯 Hf32形	1	2	2	38	6	250
7	そだちの家	ホール	直管蛍光灯 Hf32形	4	8	8	38	6	250
7	そだちの家	ホール	直管蛍光灯 Hf32形	2	2	2	38	6	250

施設No.	施設名称	場所	既存器具	灯具 台数	点灯本 数	対象数 量	消費電 力(W)	点灯時 間/日	点灯日 数/年
7	そだちの家	事務室	直管蛍光灯 Hf32形	3	6	6	38	6	250
8	聖海荘	12.5帖	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	6	250
8	聖海荘	12.5帖	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1	22	6	250
8	聖海荘	12.5帖	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	6	250
8	聖海荘	12.5帖	直管蛍光灯 FL20形	4	20	20	22	6	250
8	聖海荘	12.5帖	直管蛍光灯 FL20形	1	2	2	22	6	250
8	聖海荘	和室10帖	ダウンライト Φ300 FCL30	1	1	1	33	6	250
8	聖海荘	和室10帖	直管蛍光灯 FL20形	4	20	20	22	6	250
8	聖海荘	12.5帖	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	6	250
8	聖海荘	12.5帖	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1	22	6	250
8	聖海荘	12.5帖	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	6	250
8	聖海荘	廊下	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	6	250
8	聖海荘	廊下	ダウンライト Φ300 FCL30	4	4	4	33	6	250
8	聖海荘	廊下	直管蛍光灯 FL40形	8	8	8	44	6	250
8	聖海荘	部屋名不明	スポットライト(フランチ) ビーム球100W相当	2	2	2	100	6	250
8	聖海荘	部屋名不明	ダウンライト Φ150 100W相当	4	4	4	90	6	250
8	聖海荘	部屋名不明	直管蛍光灯 FL40形	8	32	32	44	6	250
8	聖海荘	倉庫	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	6	250
8	聖海荘	女子便所	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44	6	250
8	聖海荘	女子便所	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	6	250
8	聖海荘	女子便所	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44	6	250
8	聖海荘	男子便所	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1	22	6	250
8	聖海荘	ポーチ	ダウンライト Φ300 FCL30	9	9	9	33	6	250
8	聖海荘	風除室	シーリングライト FCL30・40形	3	3	3	77	6	250
8	聖海荘	風除室の隣	直管蛍光灯 FL20形	6	6	6	22	6	250
8	聖海荘	風除室の下	直管蛍光灯 FL40形	8	8	8	44	6	250
8	聖海荘	玄関	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	6	250
8	聖海荘	玄関	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1	22	6	250
8	聖海荘	玄関	環状蛍光灯 FCL30形	1	1	1	33	6	250
8	聖海荘	部屋名不明	シーリングライト FCL30・32形	1	1	1	68	6	250
8	聖海荘	部屋名不明	直管蛍光灯 FL20形	8	8	8	22	6	250
8	聖海荘	男子便所	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	6	250
8	聖海荘	男子便所	環状蛍光灯 FCL30形	1	1	1	33	6	250
8	聖海荘	女子便所	直管蛍光灯 FL40形	3	3	3	44	6	250
8	聖海荘	女子便所	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1	22	6	250
8	聖海荘	女子便所	環状蛍光灯 FCL30形	1	1	1	33	6	250
8	聖海荘	ロビー	HIDランプ(投光器) ハロゲン250W	6	6	6	250	6	250
8	聖海荘	ロビー	ダウンライト Φ150 60W相当	6	6	6	54	6	250
8	聖海荘	ロビー	ダウンライト Φ150 FDL13	12	12	12	15	6	250
8	聖海荘	ロビー	直管蛍光灯 FL40形	2	8	8	44	6	250
8	聖海荘	102帖	直管蛍光灯 FL40形	60	60	60	44	6	250
8	聖海荘	102帖	直管蛍光灯 FL40形	5	5	5	44	6	250
8	聖海荘	102帖	直管蛍光灯 FL40形	4	4	4	44	6	250
8	聖海荘	102帖	直管蛍光灯 FL40形	1	4	4	44	6	250
8	聖海荘	102帖	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	6	250
8	聖海荘	102帖	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	6	250
8	聖海荘	ステージ	直管蛍光灯 FL40形	10	10	10	44	6	250
8	聖海荘	部屋名不明	直管蛍光灯 FL40形	10	10	10	44	6	250
8	聖海荘	職員室	直管蛍光灯 FL40形	6	6	6	44	6	250
8	聖海荘	倉庫	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44	6	250
8	聖海荘	男子脱衣室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	6	250
8	聖海荘	男子脱衣室	直管蛍光灯 FL40形	4	4	4	44	6	250
8	聖海荘	女子脱衣室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	6	250
8	聖海荘	女子脱衣室	直管蛍光灯 FL40形	4	4	4	44	6	250
8	聖海荘	男子浴室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44	6	250
8	聖海荘	男子浴室	シーリングライト FCL30	1	1	1	33	6	250
8	聖海荘	男子浴室	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44	6	250
8	聖海荘	女子浴室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44	6	250
8	聖海荘	女子浴室	シーリングライト FCL30	1	1	1	33	6	250
8	聖海荘	女子浴室	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44	6	250
9	海のにぎわい館	玄関	ダウンライト Φ150 FHT42	4	4	4	45	6	250
9	海のにぎわい館	ホール	ダウンライト(高天井) Φ200 FHT42×2	4	4	4	90	6	250
9	海のにぎわい館	ロビー	ダウンライト(高天井) Φ200 FHT42×2	12	12	12	90	6	250
9	海のにぎわい館	ロビー	ダウンライト(高天井) Φ200 FHT32×2	8	8	8	70	6	250
9	海のにぎわい館	ロビー	直管蛍光灯 Hf32形 高出力	3	3	3	48	6	250
9	海のにぎわい館	会議室	直管蛍光灯 Hf32形 高出力	16	32	32	48	6	250
9	海のにぎわい館	研修室	直管蛍光灯 Hf32形 高出力	16	32	32	48	6	250
9	海のにぎわい館	研修室	ダウンライト Φ150 FHT42	4	4	4	45	6	250
9	海のにぎわい館	倉庫	直管蛍光灯 Hf32形 高出力	2	2	2	48	6	250
9	海のにぎわい館	事務室	直管蛍光灯 Hf32形 高出力	4	4	4	48	6	250
9	海のにぎわい館	男子便所	ダウンライト Φ150 FHT42	3	3	3	45	6	250
9	海のにぎわい館	男子便所	ブラケット 小型シーリングΦ300 FML18	2	2	2	22	6	250
9	海のにぎわい館	多目的便所	直管蛍光灯 Hf32形 高出力	1	1	1	48	6	250
9	海のにぎわい館	女子便所	ダウンライト Φ150 FHT42	3	3	3	45	6	250
9	海のにぎわい館	女子便所	ブラケット 小型シーリングΦ300 FML18	2	2	2	22	6	250
9	海のにぎわい館	廊下	ダウンライト(高天井) Φ200 FHT42×2	4	4	4	90	6	250
9	海のにぎわい館	男子更衣室	直管蛍光灯 Hf32形 高出力	2	2	2	48	6	250
9	海のにぎわい館	男子更衣室	ブラケット 小型シーリングΦ300 FML18	2	2	2	22	6	250
9	海のにぎわい館	男子更衣室	ダウンライト Φ150 FHT42	1	1	1	45	6	250
9	海のにぎわい館	男子シャワー室	ブラケット 小型シーリングΦ300 FML27 電球色	8	8	8	34	6	250
9	海のにぎわい館	女子更衣室	直管蛍光灯 Hf32形 高出力	2	2	2	48	6	250
9	海のにぎわい館	女子更衣室	ブラケット 小型シーリングΦ300 FML18	2	2	2	22	6	250
9	海のにぎわい館	女子更衣室	ダウンライト Φ150 FHT42	1	1	1	45	6	250
9	海のにぎわい館	女子シャワー室	ブラケット 小型シーリングΦ300 FML27 電球色	8	8	8	34	6	250
9	海のにぎわい館	通用口	ブラケット EFD15形 電球色	1	1	1	13	6	250
9	海のにぎわい館	休憩室	直管蛍光灯 Hf32形 高出力	6	12	12	48	6	250
9	海のにぎわい館	休憩室	ダウンライト Φ150 FHT42	2	2	2	45	6	250

施設No.	施設名称	場所	既存器具	灯具台数	点灯本数	対象数量	消費電力(W)	点灯時間/日	点灯日数/年
10	亀代地区多目的屋内運動場	玄関	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1	22	6	250
10	亀代地区多目的屋内運動場	風除室	ブラケット 小型シーリングΦ300 FCL30・32	1	1	1	68	6	250
10	亀代地区多目的屋内運動場	エントランスホール	直管蛍光灯 FL40形	5	5	5	47	6	250
10	亀代地区多目的屋内運動場	エントランスホール	非常灯 IL20wΦ150	1	1	1	1.5	0	0
10	亀代地区多目的屋内運動場	エントランスホール	誘導灯 B級BL型(20B型)片面 吊下	1	1	1	22	24	365
10	亀代地区多目的屋内運動場	エントランスホール	誘導灯 A級 片面	1	1	1	88	24	365
10	亀代地区多目的屋内運動場	事務室	直管蛍光灯 FL20形	4	8	8	22	6	250
10	亀代地区多目的屋内運動場	事務室	ブラケット 棚下灯(壁用) FL20形	1	1	1	22	6	250
10	亀代地区多目的屋内運動場	事務室	非常灯 IL20wΦ150	1	1	1	1.5	0	0
10	亀代地区多目的屋内運動場	かもめ前廊下	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1	22	6	250
10	亀代地区多目的屋内運動場	かもめ前廊下	非常灯 IL20wΦ150	2	2	2	1.5	0	0
10	亀代地区多目的屋内運動場	かもめ	直管蛍光灯 FL40形	16	32	32	47	6	250
10	亀代地区多目的屋内運動場	かもめ	非常灯 IL20wΦ150	1	1	1	1.5	0	0
10	亀代地区多目的屋内運動場	トイレ前廊下	直管蛍光灯 FL40形	3	3	3	47	6	250
10	亀代地区多目的屋内運動場	トイレ前廊下	非常灯 IL20wΦ150	1	1	1	1.5	0	0
10	亀代地区多目的屋内運動場	トイレ前廊下	誘導灯 B級BL型(20B型)片面 吊下	1	1	1	22	24	365
10	亀代地区多目的屋内運動場	トイレ前洗面台	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	47	6	250
10	亀代地区多目的屋内運動場	あかしや	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	47	6	250
10	亀代地区多目的屋内運動場	あかしや	非常灯 IL20wΦ150	1	1	1	1.5	0	0
10	亀代地区多目的屋内運動場	湯沸室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	47	6	250
10	亀代地区多目的屋内運動場	湯沸室	ブラケット 棚下灯 FL20形	1	1	1	22	6	250
10	亀代地区多目的屋内運動場	男子トイレ	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	47	6	250
10	亀代地区多目的屋内運動場	男子トイレ	ブラケット 棚下灯 FL20形	1	1	1	22	6	250
10	亀代地区多目的屋内運動場	女子トイレ	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	47	6	250
10	亀代地区多目的屋内運動場	女子トイレ	ブラケット 棚下灯 FL20形	1	1	1	22	6	250
10	亀代地区多目的屋内運動場	体育室横大部屋	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	47	6	250
10	亀代地区多目的屋内運動場	男子シャワー室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	47	6	250
10	亀代地区多目的屋内運動場	男子シャワー室	ブラケット 小型シーリングΦ300 IL60	1	1	1	54	6	250
10	亀代地区多目的屋内運動場	女子シャワー室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	47	6	250
10	亀代地区多目的屋内運動場	女子シャワー室	ブラケット 小型シーリングΦ300 IL60	1	1	1	54	6	250
10	亀代地区多目的屋内運動場	体育室	HIDランプ(高天井) メタハラ(MF) 400形	52	52	52	440	6	250
11	山倉地区多目的屋内運動場	運動場	HIDランプ(高天井) メタハラ(MF) 400形	56	56	56	440	6	250
11	山倉地区多目的屋内運動場	運動場	誘導灯 B級BL型(20B型)片面 壁付	4	4	4	22	24	365
11	山倉地区多目的屋内運動場	風除室(外)	ブラケット FL20 防雨型	3	3	3	22	6	250
11	山倉地区多目的屋内運動場	風除室(内)	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	6	250
11	山倉地区多目的屋内運動場	管理事務室	直管蛍光灯 FL40形	4	8	8	44	6	250
11	山倉地区多目的屋内運動場	管理事務室	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1	22	6	250
11	山倉地区多目的屋内運動場	ホール	直管蛍光灯 FL40形	5	5	5	44	6	250
11	山倉地区多目的屋内運動場	ホール	非常灯 IL20wΦ150	2	2	2	2	0	0
11	山倉地区多目的屋内運動場	ホール	誘導灯 B級BL型(20B型)片面 吊下	1	1	1	22	24	365
11	山倉地区多目的屋内運動場	器具庫A	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	6	250
11	山倉地区多目的屋内運動場	男子更衣室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	6	250
11	山倉地区多目的屋内運動場	女子更衣室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	6	250
11	山倉地区多目的屋内運動場	廊下	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	6	250
11	山倉地区多目的屋内運動場	廊下	直管蛍光灯 FL20形	2	4	4	22	6	250
11	山倉地区多目的屋内運動場	廊下	誘導灯 B級BL型(20B型)両面	1	1	1	22	24	365
11	山倉地区多目的屋内運動場	廊下	非常灯 IL20wΦ150	4	4	4	2	0	0
11	山倉地区多目的屋内運動場	廊下(手洗)	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	6	250
11	山倉地区多目的屋内運動場	小体育館	直管蛍光灯 FL40形	8	16	16	44	6	250
11	山倉地区多目的屋内運動場	小体育館	コンパクト蛍光灯 FPR96形	6	12	12	90	6	250
11	山倉地区多目的屋内運動場	小体育館	誘導灯 B級BL型(20B型)片面	2	2	2	22	24	365
11	山倉地区多目的屋内運動場	小体育館	非常灯 IL40wΦ150	2	2	2	2	0	0
11	山倉地区多目的屋内運動場	器具庫B	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	6	250
11	山倉地区多目的屋内運動場	女子便所	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	6	250
11	山倉地区多目的屋内運動場	女子便所	ブラケット 棚下灯 FL15形	1	1	1	17	6	250
11	山倉地区多目的屋内運動場	男子便所	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	6	250
11	山倉地区多目的屋内運動場	男子便所	ブラケット 棚下灯 FL15形	1	1	1	17	6	250
11	山倉地区多目的屋内運動場	湯沸室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	6	250
11	山倉地区多目的屋内運動場	湯沸室	ブラケット 棚下灯(壁用) FL20形	1	1	1	22	6	250
11	山倉地区多目的屋内運動場	機械室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	6	250
11	山倉地区多目的屋内運動場	選手控室	直管蛍光灯 FL40形	4	8	8	44	6	250
11	山倉地区多目的屋内運動場	選手控室	誘導灯 B級BL型(20B型)片面	1	1	1	22	24	365
11	山倉地区多目的屋内運動場	選手控室	非常灯 IL20wΦ150	1	1	1	2	0	0
12	町民会館(文化会館除く)	1階	ダウンライト(高天井) Φ200 RF200W ※高所	6	6	6	200	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	1階	直管蛍光灯 FL40形	143	143	143	44	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	1階	直管蛍光灯 FL40形	42	84	84	44	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	1階	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	1階	非常灯 別置	1	1	1	2	0	0
12	町民会館(文化会館除く)	1階	直管蛍光灯 FL40形	20	40	40	44	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	1階	直管蛍光灯 FL40形	18	72	72	44	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	1階	スクエアライト □570 直付 FL20×4	3	3	3	88	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	1階	直管蛍光灯 FL20形	32	64	64	22	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	1階	直管蛍光灯 FL20形	3	6	6	22	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	1階	直管蛍光灯 FL20形	3	6	6	22	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	1階	非常灯 別置	3	3	3	2	0	0
12	町民会館(文化会館除く)	1階	直管蛍光灯 FL20形	27	54	54	22	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	1階	直管蛍光灯 FL40形	26	26	26	44	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	1階	ダウンライト Φ150 FDL18 電球色	205	205	205	18	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	1階	直管蛍光灯 FL20形	4	4	4	22	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	1階	直管蛍光灯 FL40形	210	210	210	44	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	1階	ブラケット 棚下灯(壁用) FL15形	3	3	3	17	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	1階	直管蛍光灯 FL40形	138	138	138	44	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	1階	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	1階	非常灯 別置(直付形)	1	1	1	2	0	0
12	町民会館(文化会館除く)	1階	ダウンライト Φ150 FDL18 電球色	87	87	87	18	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	1階	直管蛍光灯 FL40形	26	52	52	44	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	1階	直管蛍光灯 FL40形	6	12	12	44	6	250

施設No.	施設名称	場所	既存器具	灯具 台数	点灯本 数	対象数 量	消費電 力(W)	点灯時 間/日	点灯日 数/年
12	町民会館(文化会館除く)	1階	ブラケット クリプトン球 60形 電球色	2	2	2	54	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	1階	直管蛍光灯 FL40形	15	15	15	44	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	1階	直管蛍光灯(防水/ワット) FL40形	2	2	2	44	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	1階	直管蛍光灯 FL40形	4	8	8	44	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	1階	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	1階	ベースライト(トラフW80) FLR40形 1灯 防雨形	3	3	3	44	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	1階	直管蛍光灯 FL20形	4	8	8	22	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	1階	非常灯 別置	4	4	4	2	0	0
12	町民会館(文化会館除く)	1階	直管蛍光灯 FL40形	14	14	14	44	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	1階	直管蛍光灯 FL40形	7	14	14	44	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	1階	直管蛍光灯 FL40形	11	11	11	44	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	1階	直管蛍光灯 FL20形	3	3	3	22	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	1階	HIDランプ(投光器) ハロゲン250W ※高所	11	11	11	250	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	1階	直管蛍光灯 FL20形	4	8	8	22	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	1階	非常灯 別置(直付形)	4	4	4	2	0	0
12	町民会館(文化会館除く)	1階	ブラケット ボール電球60形 電球色	42	42	42	54	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	1階	ブラケット クリプトン球 60形 電球色	16	16	16	54	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	1階	直管蛍光灯 FL20形	1	2	2	22	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	1階	ブラケット FL20 防雨型	5	5	5	22	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	1階	ブラケット 白熱電球 60形	3	3	3	54	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	1階	ブラケット 白熱電球 60形	2	2	2	54	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	1階	ダウンライト Φ150 RF100W	32	32	32	100	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	1階	直管蛍光灯 FL40形	4	4	4	44	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	1階	スクエアライト □620 埋込 FL20×4	9	9	9	88	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	1階	ダウンライト Φ150 FDL13 電球色	6	6	6	15	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	2階	HIDランプ(高天井) メタハラ(MF) 400形 ※高所	64	64	64	440	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	2階	直管蛍光灯 FLR110形	84	84	84	117	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	2階	ダウンライト(高天井) Φ200 RF200W	32	32	32	200	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	2階	ダウンライト Φ150 FDL18 電球色	168	168	168	18	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	2階	直管蛍光灯 FL20形	4	8	8	22	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	2階	ダウンライト Φ150 RF100W	8	8	8	100	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	2階	直管蛍光灯 FL40形	10	10	10	44	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	2階	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	2階	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	2階	直管蛍光灯 FL40形	4	4	4	44	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	2階	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	2階	直管蛍光灯 FL20形	1	2	2	22	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	2階	直管蛍光灯 FLR110形	22	22	22	117	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	2階	直管蛍光灯 FL40形	7	14	14	44	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	2階	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	44	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	2階	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	2階	ブラケット 白熱電球 100形 電球色	4	4	4	90	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	2階	HIDランプ(投光器) ハロゲン250W ※高所	6	6	6	250	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	3階	直管蛍光灯 FL40形	39	39	39	44	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	3階	直管蛍光灯 FL40形	28	28	28	44	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	3階	直管蛍光灯 FL20形	5	10	10	22	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	3階	非常灯 別置(直付形)	5	5	5	2	0	0
12	町民会館(文化会館除く)	3階	ダウンライト Φ150 FDL18 電球色	9	9	9	18	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	3階	ダウンライト(高天井) Φ200 RF300W	84	84	84	300	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	3階	ダウンライト(高天井) Φ200 RF200W	28	28	28	200	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	4階	HIDランプ(高天井) メタハラ(MF) 400形×4	33	33	33	1740	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	4階	HIDランプ(高天井) メタハラ(MF) 400形×4	9	9	9	1740	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	4階	ブラケット 白熱電球 60形 電球色	26	26	26	54	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	4階	直管蛍光灯 FL40形	15	15	15	44	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	4階	直管蛍光灯 FL40形	10	10	10	44	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	4階	ダウンライト Φ150 FDL18 電球色	78	78	78	18	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	4階	直管蛍光灯 FL20形	4	8	8	22	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	4階	非常灯 別置(直付形)	4	4	4	2	0	0
12	町民会館(文化会館除く)	4階	直管蛍光灯 FL20形	19	19	19	22	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	4階	直管蛍光灯 FL40形	9	18	18	44	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	4階	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	44	6	250
12	町民会館(文化会館除く)	4階	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	6	250
13	藤寄体育館(公民館除く)	廊下奥部屋	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	6	250
13	藤寄体育館(公民館除く)	女子便所	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	6	250
13	藤寄体育館(公民館除く)	女子便所	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1	22	6	250
13	藤寄体育館(公民館除く)	廊下	直管蛍光灯 FL20形	3	6	6	22	6	250
13	藤寄体育館(公民館除く)	女子更衣室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	6	250
13	藤寄体育館(公民館除く)	女子更衣室	直管蛍光灯 FL20形	2	2	2	22	6	250
13	藤寄体育館(公民館除く)	男子更衣室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	6	250
13	藤寄体育館(公民館除く)	男子更衣室	直管蛍光灯 FL20形	2	2	2	22	6	250
13	藤寄体育館(公民館除く)	男子便所	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	6	250
13	藤寄体育館(公民館除く)	男子便所	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1	22	6	250
13	藤寄体育館(公民館除く)	身障者便所	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1	22	6	250
13	藤寄体育館(公民館除く)	玄関	スクエアライト □250 FCL30	6	6	6	33	6	250
13	藤寄体育館(公民館除く)	玄関	誘導灯 B級BL型(20B型)片面 吊下	1	1	1	22	24	365
13	藤寄体育館(公民館除く)	ボーチ	直管蛍光灯 FL20形	3	3	3	22	6	250
13	藤寄体育館(公民館除く)	事務室	直管蛍光灯 FL40形	6	12	12	44	6	250
13	藤寄体育館(公民館除く)	事務室	ブラケット 棚下灯(壁用) FL15形	1	1	1	17	6	250
13	藤寄体育館(公民館除く)	体育室	誘導灯 B級BL型(20B型)片面 吊下	2	2	2	22	24	365
13	藤寄体育館(公民館除く)	体育室	HIDランプ(高天井) メタハラ(MF) 400形	25	25	25	440	6	250
14	スポアイランド	ステージ	直管蛍光灯 Hf32形	1	2	2	36	6	250
14	スポアイランド	ステージ	直管蛍光灯 Hf32形	8	16	16	36	6	250
14	スポアイランド	ステージ	直管蛍光灯 Hf32形	9	18	18	36	6	250
14	スポアイランド	ステージ	HIDランプ(投光器) ハロゲン150W	4	4	4	150	6	250
14	スポアイランド	男子便所	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4	36	6	250
14	スポアイランド	男子便所	ダウンライト Φ150 FDL13	3	3	3	15	6	250
14	スポアイランド	女子便所	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4	36	6	250

施設No.	施設名称	場所	既存器具	灯具 台数	点灯本 数	対象数 量	消費電 力(W)	点灯時 間/日	点灯日 数/年
14	スボアイランド	女子便所	ダウンライト Φ150 FDL13	3	3	3	15	6	250
14	スボアイランド	フロアー室	ブラケット FL20 防雨型	1	1	1	22	6	250
14	スボアイランド	身障者便所	ブラケット FL20 防雨型	4	4	4	22	6	250
14	スボアイランド	用具室	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	36	6	250
14	スボアイランド	用具室	直管蛍光灯 Hf32形	5	10	10	36	6	250
14	スボアイランド	高圧キュービクル	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	36	6	250
14	スボアイランド	屋外	ブラケット FL20 防雨型	2	2	2	22	6	250
14	スボアイランド	グラウンド照明	HIDランプ(投光器) 水銀灯(HF) 1000形	4	64	64	1030	6	250
15	テニスコート(町民会館前)	投光器	HIDランプ(投光器) 水銀灯(HF) 700形	30	30	30	730	3	100
16	結いハート	男子便所	直管蛍光灯 FL40形	4	4	4	44	6	250
16	結いハート	男子便所	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	6	250
16	結いハート	女子便所	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	6	250
16	結いハート	女子便所	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1	22	6	250
16	結いハート	1階 階段	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	6	250
16	結いハート	1階 ホール・廊下	直管蛍光灯 FL20形	8	16	16	22	6	250
16	結いハート	1階 ホール・廊下	直管蛍光灯 FL40形	4	4	4	44	6	250
16	結いハート	1階 職員玄関	スクエアライト □620 埋込 FL20×5	3	3	3	110	6	250
16	結いハート	1階 ポーチ	直管蛍光灯 FL20形	2	4	4	22	6	250
16	結いハート	1階 生徒玄関	直管蛍光灯 FL40形	12	12	12	44	6	250
16	結いハート	2階 多目的室	直管蛍光灯 FLR110形	30	60	60	117	6	250
16	結いハート	2階 多目的室	ダウンライト Φ150 FHT16	3	3	3	19	6	250
16	結いハート	2階 階段室	直管蛍光灯 FL40形	4	4	4	44	6	250
16	結いハート	外廊下	直管蛍光灯 FL40形	10	10	10	44	6	250
16	結いハート	1階 調理教室	直管蛍光灯 FL40形	24	24	24	44	6	250
16	結いハート	1階 調理教室	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44	6	250
16	結いハート	1階 調理被服準備室	直管蛍光灯 FL40形	6	6	6	44	6	250
16	結いハート	1階 被服教室	直管蛍光灯 FL40形	18	18	18	44	6	250
16	結いハート	1階 被服教室	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44	6	250
16	結いハート	1階 男子便所	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	6	250
16	結いハート	1階 男子便所	直管蛍光灯 FL20形	2	2	2	22	6	250
16	結いハート	1階 女子便所	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	6	250
16	結いハート	1階 女子便所	直管蛍光灯 FL20形	2	2	2	22	6	250
16	結いハート	1階 階段室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	6	250
16	結いハート	1階 廊下	直管蛍光灯 FL20形	8	16	16	22	6	250
16	結いハート	1階 木工室	直管蛍光灯 FL40形	16	16	16	44	6	250
16	結いハート	1階 木工室	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44	6	250
16	結いハート	1階 木工室	直管蛍光灯 FL40形	8	8	8	44	6	250
16	結いハート	1階 木工室横小部屋2室	直管蛍光灯 FL20形	2	4	4	22	6	250
16	結いハート	1階 木工室横通路	直管蛍光灯 FL40形	4	4	4	44	6	250
16	結いハート	1階 金工室	直管蛍光灯 FL40形	17	17	17	44	6	250
16	結いハート	1階 金工室	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44	6	250
16	結いハート	1階 金工室	直管蛍光灯 FL40形	4	4	4	44	6	250
16	結いハート	1階 外壁	直管蛍光灯 FL20形	6	6	6	22	6	250
16	結いハート	2階 第1理科教室	直管蛍光灯 FL40形	24	24	24	44	6	250
16	結いハート	2階 第1理科教室	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44	6	250
16	結いハート	2階 理科準備室	直管蛍光灯 FL40形	6	6	6	44	6	250
16	結いハート	2階 理科準備室	直管蛍光灯 FL20形	1	2	2	22	6	250
16	結いハート	2階 理科準備室	ブラケット ナツメ球 5W	1	1	1	5	6	250
16	結いハート	2階 第2理科教室	直管蛍光灯 FL40形	18	18	18	44	6	250
16	結いハート	2階 第2理科教室	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44	6	250
16	結いハート	2階 男子便所	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	6	250
16	結いハート	2階 男子便所	直管蛍光灯 FL20形	2	2	2	22	6	250
16	結いハート	2階 女子便所	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	6	250
16	結いハート	2階 女子便所	直管蛍光灯 FL20形	2	2	2	22	6	250
16	結いハート	2階 階段	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	6	250
16	結いハート	2階 廊下	直管蛍光灯 FL20形	6	12	12	22	6	250
16	結いハート	2階 音楽教室	直管蛍光灯 FL40形	24	24	24	44	6	250
16	結いハート	2階 音楽教室	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44	6	250
16	結いハート	2階 音楽準備室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	6	250
16	結いハート	2階 音楽準備室	直管蛍光灯 FL10形	1	1	1	11	6	250
16	結いハート	2階 図書室	直管蛍光灯 FL40形	26	52	52	44	6	250
16	結いハート	3階 階段	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	6	250
16	結いハート	3階 廊下	直管蛍光灯 FL20形	5	10	10	22	6	250
16	結いハート	3階 美術室横	直管蛍光灯 FL40形	6	6	6	44	6	250
16	結いハート	3階 美術室	直管蛍光灯 FL40形	18	18	18	44	6	250
16	結いハート	3階 美術室	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44	6	250
16	結いハート	3階 美術室	スポットライト(レール) IL100W	6	6	6	90	6	250
16	結いハート	3階 美術室	ブラケット 白熱電球 60形	10	10	10	54	6	250
16	結いハート	3階 美術準備室	直管蛍光灯 FL40形	6	6	6	44	6	250
17	亀代地区公民館	風除室	ダウンライト Φ150 FDL18	2	2	2	18	6	250
17	亀代地区公民館	ホール	ブラケット 壁灯 FHT42相当	1	1	1	45	6	250
17	亀代地区公民館	ホール	ダウンライト Φ150 FDL18	6	6	6	18	6	250
17	亀代地区公民館	廊下	スクエアライト □470 直付 FCL30形	1	1	1	33	6	250
17	亀代地区公民館	倉庫	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	6	250
17	亀代地区公民館	和室1	スクエアライト □450 埋込 FPL36×4	2	2	2	152	6	250
17	亀代地区公民館	和室2	スクエアライト □450 埋込 FPL36×4	2	2	2	152	6	250
17	亀代地区公民館	床の間	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1	22	6	250
17	亀代地区公民館	読書コーナー	スクエアライト □470 直付 FCL30形	1	1	1	33	6	250
17	亀代地区公民館	給湯室	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	36	6	250
17	亀代地区公民館	調理室	直管蛍光灯 Hf32形	10	20	20	36	6	250
17	亀代地区公民館	男子便所	ダウンライト Φ150 FDL18	3	3	3	18	6	250
17	亀代地区公民館	女子便所	ダウンライト Φ150 FDL18	4	4	4	18	6	250
17	亀代地区公民館	車椅子便所	ダウンライト Φ150 FHT16 電球色	1	1	1	19	6	250
17	亀代地区公民館	便所前	ダウンライト Φ150 FDL18	2	2	2	18	6	250
17	亀代地区公民館	管理室	直管蛍光灯 Hf32形	1	2	2	36	6	250
17	亀代地区公民館	多目的ホール	ブラケット FHT42×3	12	12	12	135	6	250
17	亀代地区公民館	倉庫	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	6	250

施設No.	施設名称	場所	既存器具	灯具 台数	点灯本 数	対象数 量	消費電 力(W)	点灯時 間/日	点灯日 数/年
18	蓮のギャラリー・工房	給湯室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	6	250
18	蓮のギャラリー・工房	玄関	スポットライト(フランチ) デザイン灯 ハロゲン150W	3	3	3	150	6	250
18	蓮のギャラリー・工房	玄関	その他照明 人感センサー親機(100V)	3	3	3	-	6	250
18	蓮のギャラリー・工房	1階	スポットライト(フランチ) ビーム球100W相当	14	14	14	100	6	250
18	蓮のギャラリー・工房	1階	直管蛍光灯 FL40形	3	3	3	44	6	250
18	蓮のギャラリー・工房	1階	誘導灯 C級(10型)片面	1	1	1	11	24	365
18	蓮のギャラリー・工房	1階	非常灯 別置(直付形)	2	2	2	2	-	-
18	蓮のギャラリー・工房	物置	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1	22	6	250
18	蓮のギャラリー・工房	2階	スポットライト(フランチ) ビーム球100W相当	19	19	19	100	6	250
18	蓮のギャラリー・工房	2階	直管蛍光灯 FL40形	6	6	6	44	6	250
18	蓮のギャラリー・工房	2階	非常灯 別置(直付形)	2	2	2	2	-	-
18	蓮のギャラリー・工房	2階	誘導灯 C級(10型)片面	1	1	1	11	24	365
18	蓮のギャラリー・工房	倉庫	直管蛍光灯 Hf32形	8	16	16	36	6	250
18	蓮のギャラリー・工房	納戸	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	36	6	250
18	蓮のギャラリー・工房	トイレ	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1	22	6	250
18	蓮のギャラリー・工房	玄関	直管蛍光灯 FL20形	1	2	2	22	6	250
18	蓮のギャラリー・工房	外壁	ブラケット 小型シーリングΦ250 FML13	1	1	1	18	6	250