

## 設計図書内容質問事項回答書

- 1 公告番号 令和8年4月27日 聖籠町公告第23号
- 2 工事等名 屋内遊び場整備工事(建築工事)
- 3 入札日時 令和8年5月21日 午前9時30分
- 4 質問事項の回答は、下記のとおりです。

### 記

	質問内容	回答
1	設計書、直接工事費内訳書 2 土工事にて 発生土残土処分が必要かと思われませんが項目がありません。発生土残土処分の方法とその回答により設計書項目に追加記載してもよいのか、または契約後に変更協議の対象となるのかご指示願います。	発生残土は町ストックヤード(聖籠町大字次第浜地内)に運搬することになりますので、処分に関する費用は計上しておりません。
2	設計図 A-05 特記仕様書 4 7 塗装改修工事にて 対候性塗料塗り(DP)上塗り塗料 1 級 2 級 3 級のどれか記載がありません。2 級(シリコン樹脂塗料)と考えてよいでしょうか。ご指示願います。	金属面は 1 級(ふっ素樹脂塗料)、RC 面・押出成形セメント板面は B 種(アクリルシリコン樹脂塗料)としてください。

3	<p>中東情勢の緊迫化による建設資材調達遅延と費用上昇について現在、中東情勢の緊迫化の影響から各種原材料の調達が不安定な状況となっており主要建材の大幅値上げや出荷制限が発生し建設資材の調達遅延と費用上昇が続いております。</p> <p>やむを得ない仕上材の変更、単価・費用の増減、工事遅延・延長等が予想されますので契約後、変更協議をお願いいたします。</p>	<p>協議の内容に基づき、その都度協議するものとします。</p>
4	<p>中東情勢の緊迫化及びその他の影響により資材供不足・資材単価の値上がりの可能性があります。今後の情勢によっては工期調整や VE 検討を踏まえた変更協議をお願い致します。</p>	<p>上記同様です。</p>